



Pardubický kraj
Krajský úřad

č.j. KrÚ 65622/2014

Dodatečná informace č. 4

pro otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:	„Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice – nová stálá expozice o historii Pardubic“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje zadavatel následující dodatečné informace
na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

I. Dotazy

Dotaz č. 1

Pokud je tedy správně 18m lišt, zřejmě jsou špatně počty koncovek a L spojek (LS+).
Z výkresové dokumentace bohužel není zřejmé, jak jsou přesně lišty umístěny, tedy jak na
panel o stranách 2x3x3m lze umístit 18m lišt s využitím 2ks L spojek a 2 ks koncovek –
záslepek, které navíc neslouží pro napájení lišt. Prosíme o upřesnění.

Odpověď

Zadavatel mění znění následujících položek takto:

položka 2...1.17.1....Napaječ nosné lišty s koncovkou.....MJ sada.....Výměra.3.....

položka 3...1.17.1....L spojka nosných lišt.....MJ sada.....Výměra.6.....

Dotaz č. 2

Osvětlení 1.17.4 – chybí napaječ nosné lišty, ve výkazu jsou uvedeny pouze koncovky.
Položka č. 11 by dle našeho názoru měla být napaječ nosné lišty.

Odpověď

Zadavatel mění znění následující položky takto:

položka 11...1.17.4....Napaječ nosné lištyMJ sada.....Výměra.1.....

Dotaz č. 3

Osvětlení 1.23.8. – je správně délka lišty 1m? Pokud ano, pak je nereálné na lištu o délce
1m umístit 9 ks svítidel (z důvodu zatížení lišty, omezené možnosti směřování svítidel), která
jsou uvedena jako součást osvětlení 1.23.8.

Odpověď

Zadavatel mění znění následující položky takto:

položka 80...1.23.8....Nosná lišta s el. Vedením 3x16A v celk. délce 2m...MJ sada.....Výměra.1.....

Editovatelná příloha (výkaz výměr), která byla dotčena touto dodatečnou informací, je na profilu zadavatele zveřejněna spolu s touto dodatečnou informací a současně též v záložce „zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

II. Posunutí lhůty

Dne 15. 10. 2014 rozhodl zadavatel v souvislosti s touto dodatečnou informací č. 4 **o prodloužení lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel přiměřeně prodlužuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek, a to z původního termínu do 5. 11. 2014 do 10 hod. na nový termín do **12. 11. 2014** do 10 hod.

V Pardubicích dne 15. 10. 2014

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu