









## LEGENDA ZNAČEK

- |   |   |
|---|---|
|  | LED indikátor čerpy, srovnatelnosti 230V/10A, IP44 s IR senzorom. |
|  | LED lineální prochodkové svítidlo.                                |
|  | Nozové svítidlo, LED svítící potulce při výhledu naplnění         |
|  | vypínací osvětlení 230V/10A, IP20, tlazení 1, 5, 6                |
|  | vypínací osvětlení 230V/10A, IP44, tlazení 1, 5, 6                |
|  | Zásuvka jednoduše 230V/16A, IP 44                                 |
|  | Zásuvka 400V/16A, IP 44   |
|    | Silový rozváděč   |


# POZNÁMKA

- [illegible]

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

C.	Název miestnosti	Osvetlenosť (lx)	Vnútřní vlny <sup>*)</sup>	Opatření
0,03	CHOZBA	100	--	--
0,07	SKLAD DKP	100	--	--
0,08	SKLAD SPINAVEHO PRADLA	100	--	--
0,08	SKLAD CISTEHO PRADLA	100	--	--
0,10	OSVETLOVA MIESTNOST	300	--	--
0,11	TECHNICKA MIESTNOST	100	AD4, AE3, AF3, BD4, EC3	pospôvaní, IP44
0,12	UCEJNA	500	AD4, EC3, AF3, BD3	žabínky, 2 bariéry, odrazové osvetlení, pospôvaní, IP44, dielektr. 2
--	VENKONNÍ PROSTORY	--	AB6, AD2	IP44, dielektr. 2

\*) U dřeží, vylévek, umyvadel, sprch apod. zóny dle ČSN 33 2130, případně dle ČSN 33 2000-7-70  
\*\*)Neuvedené vnější vlivy jsou normální.

[illegible]