


POZNÁMKA

- POSPOJOVÁNÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41.
- SVORKY V ZEMĚI BUDOU ZDVOUJENÉ, OPATŘENÉ PASIVNÍ OCHRANOU
- VÝVODY K BLESKOVSODU BUDOU V OCHRANNÉ TRUBECE, UKONČENÝ ZKUŠEBNÍ SVORKOU.
- NA PŘECHODU ZEMĚ-VZDUCH BUDOU VÝVODY V PROTIKOROZNÍ MANŽETĚ ZŽ. BARVY.
- ZEMNÍČ BUDE ULOŽEN 1m OD BUDOVY V HLoubCE MINIMÁLNĚ 0,5M.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTŘEČENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ!
- PODMÍNKY SPRÁVCU SÍTÍ MUSÍ BYT DODRŽENY!

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

- PŘIPOJOVACÍ BOD, DRÁT Fezn Ø10mm, PONECHAT REZERVU 2m.
- POSPOJOVÁNÍ, Fezn Ø10mm, PASIVNÍ OCHRANA SVOREK
- SPOLEČNÝ ZEMNÍČ, Fezn 4x30mm, PASIVNÍ OCHRANA SVOREK



astalion

Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542007, DIČ: CZ27542007

stavby objekt: cíl: výtisk:	projektovatel: Mgr. Petr Štoll	vyráběvatel: Mgr. Petr Štoll	kontrolóvatel: Mgr. Petr Štoll	dokumentace: DPS
	5330 02, Pardubice 9, DČ: CZ7542009			číslo zakázky: Z201102
				datum: 08/2021
zákazka:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Realizace úspor energie - Gymnázium a SOŠ Přelouč, budova DM Jaseňská			měřítko: 1:100
objekt: cíl: výtisk:	SO 01 - Domov mládeže	D1.4g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace		formát: 4xA4
zemnění	D			změna: -
	č. přílohy:			č. výtisku: