



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Naše značka: MUPC 11486/2021/OŽP/Ša
Váš dopis ze dne: 28. 6. 2021
Vyřizuje: Z. Šandová
Telefon: 466 094 235
E-mail: zdenka.sandova@mestoprelouc.cz
Datum: 8. 7. 2021

Společné vyjádření OŽP k záměru stavby:

„Realizace úspor energie - Gymnázium SOŠ Přelouč, budova DM Jaselská“

Místo stavby: k. ú. Přelouč, p. č. st. 542/6 a 421/2

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice

Popis: realizace úspor energie.

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa: orgán státní správy lesů není vůči danému záměru dotčeným orgánem.

Bc. František Novotný

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: záměrem nebude dotčen zemědělský půdní fond. Bez připomínek.

Jana Tučimová

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny.

Nesmí být poškozovány a ničeny dřeviny. Dřeviny v blízkosti stavby budou při výstavbě zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich kořenový systém a dřeviny byly ochráněny od případného poškození kmenů (např. bedněním). Bude dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článek 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. Ochranné pásmo dřevin je 5m od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.

Mgr. Jan Feranec

Z hlediska ochrany ovzduší: při stavební činnosti postupovat v souladu s Metodickým pokynem odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností – září 2019. Uvažovaným záměrem vznikne nový stacionární zdroj znečištění ovzduší (3x plyn. kotel), provozovatel je povinen zajistit dle §11 odst. 3 zk. č. 201/2012 Sb. závazné stanovisko. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních

vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE.

Mgr. Jan Feranec

Vyjádření v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: Z hlediska nakládání s odpady je realizace záměru možná. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souhrnné technické zprávě dle platných právních předpisů. V návaznosti na nový zákon o odpadech upozorňujeme na povinnosti původců odpadu uvedené např. v §12, §13 a §15 zákona o odpadech. **V souvislosti se vznikem stavebních a demoličních odpadů upozorňujeme zejména na povinnosti uvedené v §15 nového zákona o odpadech**, např. povinnost sepsání smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů ze stavby před zahájením prací; v maximální míře zajistit opětovné použití a recyklaci; v případě kontroly prokázat kontrolnímu orgánu, že předal odpad v odpovídajícím množství v souladu se zákonem o odpadech atd. Upozorňujeme, že s odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s příslušnými ustanoveními nového zákona o odpadech a s jeho platnými prováděcími předpisy. Stavebník před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby předloží na MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí, kopie dokladů (např. vážních lístků) o předání odpadu v odpovídajícím množství do příslušného zařízení pro nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech.

Ing. Helena Klápová

Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru

Rozdělovník: Astalon s. r. o., Hůrka 54, 53002 Pardubice, DS
Ing. Arch. Duga