



- LEGENDA:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
 - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI S NÍZKO POLOŽENOU NÁDRŽKOU
 - U UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - VL VÝLEVKVA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - S SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 900x900, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
 - S1 SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH 800x800, VSTUPNÍ DVEŘE SKLENĚNÉ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A PERLÁTOREM
 - DŘ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ V KUCHYŇSKÉ LINCĚ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ A PERLÁTOREM
 - H HYDRANTOVÁ SKŘIŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30,0 m
 - VZT ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- CÍRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT

- K1–K15 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP-HT, ODVĚTRÁNÍ NAD STŘECHU UKONČENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ DN 100
- D1–D2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ – TROUBY PP-HT, NA ÚROVNI STŘECHY STŘEŠNÍ VTOKY DN 125
- V1–V15 VODOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
- H1 HYDRANTOVÉ STOUPAČKY – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

POZNÁMKA:
ROZVODY STUDENÉ A TEPLÉ VODY JSOU TOTOŽNÉ S ROZVODY VODY VE 3.NP

astalon Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektovat: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
				číslo zakázky: Z191105
				datum: 11/2019
				měřítko: 1:50
stavěbník: zákázka: objekt: dlí: výkres:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			formátů: 6x4A
	SPŠ stavební Pardubice - rekonstrukce domova mládeže - DM4			změna: ---
	SO 01 - budova domova mládeže - DM4			část: ZTI
	D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace			č. přílohy: 03
	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE, VODA			č. výřezu: ---