© by BLUME, SiGe-ROM 6.0

Rizika

Bezpečnostní opatření / - zařízení

Vykonávané práce / provádění
(Standardní činnosti, roztřídění řemesel)

POŘ.Č. ČINNOSTI		Zasypání				Pád (pracoviště / přístupy na pracoviště)																Zřícení , zborcení			Padající prvky / materiál					Nebezpečné látky, požár, hluk apod.							Stanovení zařízení staveniště		
		Svahování (úhel sklonu 60°) / uzavření	Štětové stěny v prostoru stávajících budov	Ochranný pás bez zatížení (min. 0,60 m široký)		Uzavření otvorů ve stavbě (stávající)	Přístup do stavební jámy (schody, rampy)	Zabezpečení proti pádu hran výkopů (od sklonu svahování 60°)	Zabezpečení kanálů v zemi	Ochranné zábradlí (schoddiště od 1,5 m výšky pádu)	Zakrytí otvorů v podlahách/ohrazení (Instal. šachty)	Zabezpečení výtahové šachty (pracovní plošiny, boční ochrana)	Zabezpečení světlíků	Pracovní a ochranné lešení	Záchytné lešení / střešní záchytné lešení	Zabezpečení okrajů a otvorů / lešení (pokud výška parapetu < 1,5m)	Boční ochrana / zabezpečení okrajů (schodišťové šachty, rampy.)	Záchytné sítě / ochranné sítě	Přístupy a přechody (lávky, schodiště, rampy)	Zvedací pracovní plošiny / pojízná lešení		Zabezpeečení / uzavření nebezpečného prosotru.	Nosné lešení / podepření / podchycení	Zabezpečení stávající budovy (Podepření / podchycení)	Zebezpečení nebezpečného prostoru	Ochranné střechy	Záchytná zařízení / záchytné sítě	Zvedací prostředky (jeřáby), Stavební výtahy apod.		Odsávání / větrání - dostatečný přívod čerstvého vzduchu	Opatření při kontaminaci starými zátěžemi	Ochrana proti prachu / ochranné stěny	Elektro bezpečnost (proudová ochrany, jiště, ochr. odpojení, izolace, vodivé pospojení)	Protipožární opatření	Opatření ke snížení hlukových emisí (nehlučné pracoviště, nemocniči		Opatření	GD	subd
		Použitá doporučení k bezpečnosti práce (GM)	D114	D 113	D 113		B 008	B 006	B 008	B 007	B 008	B 007	B 008	B 007	B 045	B 009	B 008	B 008	B 042	B 006	B 050		B 008	B 122	D 123	B 005	B 046	B 042	B 047		A 181	D 080		B 010	A 005	A 056		Poznámky / pověřené firmy / odpovědné osoby		
1	**Sanace izolace**																																					Staveništní proud (připojení, staveništní rozvod, revize)	X	
2	Zemní práce	X		X		X		X	X																							X	#	#	#		vytyčení, zajištění a ochrana podzemních vedení,	Úklid / likvidace odpadů	X	X
3	Podchytávka základových konstrukcí	O		O		O		O	O																							X	#	#	#		GD předloží technologický postup a schéma podchytávaných úseků	Sociální zařízení / zajištění pitné vody	X	
4	Vkládná hydroizolace	O		O		O		O	O																							X	#	#	#		kontrola a upřesnění energetických a jiných vedeních v konstrukci	Pobytové prostory, sklady	–	–
5	Chemická injektáž, vrty	O		O		O		O	O																							X	#	#	#		protiprachová opatření při injektážních vrtech	Ošetřovna	–	–
																																						Zajištění proti povětrnostním vlivům / zimní opatření	X	
	Práce na střeše																																					Osvětlení staveniště (všeobecně)	X	
1	Výstavba fasádního lešení					X								X	X	X		X				X			X	X						X	#	#	#			Zajištění staveniště (staveništní oplocení)	X	
2	Výstavba provizorního zakrytí střešního pláště					X								X	X	X		X				X			X	X						X	#	#	#		Podrobnosti v přípoze k posouzení staveniště.	Zařízení pro kontaminované materiály / kontrolovaná pásma	X	
3	Bourací práce					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#			Čerpání vody (geologický posudek)		
3	Odstranění stávajícího střešního pláště					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#		opatření ke snížění prašnosti, zajistit nasávání VZD a klima jednotky	Prostředky první pomoci	X	X
4	Montáž kotevních bodů pro následnou práci					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#			Požární hlásiče / hasící přístroje	X	X
5	Montáž tepelně izolačních a hydroizolačních vrstev					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#			Pravidla k provozu na staveništi (Provozní žád staveniště)	X	
6	Klempířské práce na střeše					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
7	Povlakové krytina					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#		po montáži povlakové krytiny je možné demontovat provizorní zakrytí střechy			
8	Montáž ETICS					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
9	Hromosvody (střecha / fasáda)					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#		lze provádět s jištěním z instalovaných kotevních bodů			
10	Vzduchotechnická zařízení - ochrana před prachem					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#		s provozovatelem odsouhlasit způsob zajištění VZD a klima jednotek			
	Zateplení fasády a výměna oken																																				dohodnout HMG postupu prací, opatření ke snížení prašnosti, provizorní příčky		
1	Demontáž výplňových konstrukcí (okna, dveře)					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#		alt. S použitím OOPP pro práci ve výšce a stanovením kotevních bodů			
2	Demontáž výplňových konstrukcí (MIV)					O								O	O	O		O				O			O	O					#	X	#	#	#		průzkum na zátěž azbestem, technologický postup odstranění azbestu			
2	Montáž výplňových konstrukcí					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
3	Zednické práce - oprava podkladu ETICS					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
4	Montáž ETIC + fasádnické práce					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
5	Klempířské práce					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
6	Hromosvody (střecha / fasáda)					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
7	Elektroinstalace					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
8	Vzduchotechnická zařízení - ochrana před prachem					O								O	O	O		O				O			O	O						X	#	#	#					
	Zednické práce v interiéru																																				dohodnout HMG postupu prací		
1	Sanace statických poruch																			X												X					lehké pracovní lešení		
2	Oprava vnitřních špalet výplňových konstrukcí																			X												X					zajištění opatření na snížení prašnosti - provizorní příčky, zástěny		
3	Malby																			X												X							

Digitálně podepsal Ing. Novotný Josef
DN: cn=Ing. Novotný Josef, o=Ing. Novotný Josef-SAI, ou, email=novotny.sai@gmail.com, c=CZ
Datum: 2014.09.30 11:23:15 +02'00'