



PŘESKOKOVÁ VZDÁLENOST s-max.20cm IZOLACE LPS VZDUCH

**OCHRANA PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA PODLE ČSN EN 62305
A SPLŇUJE POŽADAVKY PRO TRÍDU LPSI**

VYPRACOVAL		PAVEL KOPSA		KRESLIL		<div>Pavel KOPSA</div> <div>projekce elektro</div> <div>Vrbová 655</div> <div>Ústí nad Orlicí</div> <div>IČO 62040871 tel.605581217</div>			
KRAJ		PARDUBICKÝ		OBEC				ÚSTÍ NAD ORLICI	
INVESTOR		Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 Pardubice Staré Město							
AKCE									
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE AREÁL Orlickoústecké nemocnice a.s. PAVILONY C A G DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						DATUM 9/2014			
						ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV VÝKRESU						MÉŘITKO			
OCHRANA PŘED BLESKEM LPS SYSTÉM						ČÍSLO VÝKRESU 1/150 D.1.4.1			