

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

dle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - Gymnázium a SOŠ Přelouč, budova DM Jaselská
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 5.4.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 13.4. 2022

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 08.04.2022 ve 12:48:41 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „po komunikaci s dodavatelem oken prosím o upřesnění.

1) okenní sestavy č. 3,5,6,7,8 nelze vyrobit z PVC jediné z ALU (kvůli statice a trvanlivosti)

2) PVC okna budou z exteriéru s hliníkovým opláštěním RAL 9006, nebo celé PVC a z ext. pouze barva 9006.“.

pozn. zadavatele: Dodavatel přiložil k žádosti soubor s názvem „25 VÝPIS DVEŘÍ A OKEN.pdf“, jak byl součástí zadávacích podmínek.

Odpověď ad:

1) Okenní sestavy by v případě zhotovení z hliníkového profilu měly oproti plastovým profilům výrazně lepší mechanické vlastnosti. Z tohoto důvodu budou okenní sestavy č. 3,4,5,6,7,8 (celková výměra 71, 22 m2) zhotoveny jako hliníkové. Technické řešení je popsáno v aktualizovaném výkresu č. 25 - Výpis dveří a oken, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením. Zadavatel v tomto smyslu upravil a uveřejňuje i soupis prací, kde byly doplněny položky 227 a 228 (žlutě zvýrazněny) v oddíle 1 - Stavební část – zateplení objektu. Oba aktualizované dokumenty v plném rozsahu nahrazují původní dokumenty uvedené v zadávací dokumentaci.

2) Plastová okna budou z exteriérové strany opatřena PVC fólií odstínu RAL 9006, která má zajistit sjednocení vizuálního dojmu s okny hliníkovými.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 3.5.2022 v 10.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje