

KABEL 4x JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 UKONČEN V ÚSTŘEDNĚ EPS - AKUTNÍ MEDICÍNA
KABEL 4x JE-H(ST)H E30 3 x 2 x 0,8 UKONČEN V ÚSTŘEDNĚ EPS - AKUTNÍ MEDICÍNA
KABEL 2x CYKY 3C x 1,5 mm NAPOJEN V ROZV. RTN V 1.PP, m.č. 008 - AKUTNÍ MEDICÍNA

POZNÁMKA :

KABELY CYKY 3C x 1,5 mm² NAPOJENY V ROZVADĚČI UPS V 1.PP V OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY m.č. 008.
V TOMTO ROZVADĚČI DOPLNĚTE JISTIČE 2x 10A/1/C.
1 - KABEL BUDE UKONČEN V KRABICI KL V 1.NP A NASMYČKOVÁN DO 2.NP
2 - KABEL BUDE UKONČEN V KRABICI KL V 3.NP A NASMYČKOVÁN DO 4.NP. KABELY BUDOU PŘIPRAVENY DLE POŽADAVKU PROVOZOVATELE PRO NAPÁJENÍ ZDROJŮ K ELEKTROZÁMKŮM U VCHODOVÝCH DVEŘÍ.

DLE POŽADAVKŮ PROVOZOVATELE BUDOU Z ÚSTŘEDNÝ EPS (VRÁTNICE) AKUTNÍ MEDICÍNA VEDENY KABELY DO JEDNOTLIVÝCH PATER INTERNÍHO ODDĚLENÍ PRO BUDOUCÍ ROZŠÍŘENÍ ELEKTRONICKÉHO POŽÁRNÍHO SYSTÉMU. KABELY BUDOU UKONČENY V PODHLEDECH S RESERVOU cca 10m.

LEGENDA :

- VÍCENÁSOBNÉ VEDENÍ


ROZVODNÁ SÍŤ : TN - S, 1+N+PE, 50 Hz, 230V
2x 12 - 24 V DC

ROZVODY : PROVEĎTE DLE ČSN 33 2130 ed.2 A 33 2000-4-42-6
KABELY CYKY ULOŽENÉ V PODHLEDECH,
LIŠTÁCH Z PVC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:					RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO						
Místo stavby:					areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3						
Stavebník:					Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice						
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička					<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>						
Autor návrhu:		Ing. arch. Karel Štánek		Kraj:		Pardubice		Formát		4x A4	
HIP:		Josef Fíndels		Zodp. projektant:		Jaroslav Pouč		Stav. úřad:		Svitavy	
Projektant:		Josef Menc		Revize:		00		Číslo zakázky:		P2214	
Stav. úřad:		Svitavy		Datum		IX. 2014					
Stupeň PD:					DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
Objekt:					D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO						
Část:					D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						
Obsah přílohy:					ELEKTROINSTALACE - 1.PP						
Označení přílohy:					D1-01-5.06						
Číslo paré:											
Měřítko:					1:100						