



**P O Z N Á M K A :**

NOVÝ KOMPAKTNÍ KABELOVÝ PILÍŘ RS 01,  
typ - SR 501/NKW2, PŘISAZENÝ K OBVODOVÉ ZDI.  
ROZMĚRY : 1060 x 1930 x 240, (š x v x h), Z TOHO 600 mm POD TERÉNEM.  
DO TOHOTO PILÍŘE BUDOU PŘEPOJENY KABELY  
ZE STÁVAJÍCÍ (DEMONTOVANÉ) ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇE RS.  
STÁVAJÍCÍ KABELY BUDOU PRODLOUŽENY A  
DLE AKTUÁLNÍCH DÉLEK KABELŮ BUDOU TYTO NASPOJKOVÁNY.

KABEL PRO VÝTAH 4B x 70 (napojený v plastové krabici)  
DOPORUČUJI PŘELOŽIT DO ZEMĚ PODÉL OBJEKTU A OPRAVIT  
ŘÁDNOU SPOJKOU.

KABELY BUDOU ULOŽENY V KABELOVÉ RÝZE DO PÍSKOVÉHO LOŽE.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ( PŘEPOJENÍ KABELŮ ), JE NUTNO VŠE  
PROJEDNAT SE ZODPOVĚDNOU OSOBOU ZA PROVOZ NEMOCNICE  
A STANOVIT POSTUP PRACÍ S OHLEDEM NA PROVOZ NEMOCNICE !!

**L E G E N D A :**



- NOVÝ KOMPAKT. PILÍŘ, typ - SR 501/NKW2

ROZVODNÁ SÍŤ : TN - C, 3+PEN, 50 Hz, 400V/230V

ROZVODY : PROVEĎTE DLE ČSN 33 2130 ed.2 A 33 2000-4-42-6  
KABELY AYKY A CYKY ULOŽENÉ V ZEMI  
NEBO POD OMÍTKOU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2

**0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP**

Název stavby:		RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO	
Místo stavby:		areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3	
Stavebník:		Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice	
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička	
Autor návrhu:		Ing. arch. Karel Štármek	
H.P.:		Josef Fíndels	
Projektant:		Josef Menc	
Zodp. projektant:		Jaroslav Pouč	
Kraj:		Pardubice	Formát: 2x A4
Stav. úřad:		Svitavy	Revize: 00
Datum:		IX. 2014	
Stupeň PD:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Objekt:		D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO	
Část:		D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
Obsah přílohy:		Měřítko:	
KABELOVÁ SKŘÍŇ RS 01		1:100	