



**POZNÁMKA:**

JEDNOTLIVÉ ŽALUZIE BUDOU OVLÁDÁNY RÁDIOVÝMI NÁSTĚNNÝMI OVLADAČI A PODLE SVĚTOVÉ STRANY CENTRÁLNĚ DÁLKOVÝM ČIDLEM SLUNEČNÍHO SVITU, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN V 2.NP.

JEDNOTLIVÉ VĚTVE VENKOVNÍCH ŽALUZII BUDOU SAMOSTATNĚ JIŠTĚNY JISTIČEM 10A/C/1.

NOVÉ JISTÍCÍ PRVKY BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE NA PATŘE RM04.

VLNAPÁJECÍ KABELY PRO ZDROJE EL. ZÁMKŮ VEDENY V LIŠTĚ LV 40 x 20  
RESERVNÍ KABELY PRO SYSTÉM EPS BUDOU VEDENY V LIŠTĚ LV 40 x 40.

### VĚTVE ŽALUZÍ:

✓ĚTEV "E" - Z3.1. - Z3.6. - 6ks  
✓ĚTEV "F" - Z3.1. - Z3.6. - 6ks

LEGENDA:

- KABEL CYKY 5C x 1,5 mm<sup>2</sup>
- KABEL CYKY 3C x 1,5 mm<sup>2</sup>
- KABEL JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>
- KABEL JE-H(ST)H E30 3 x 2 x 0,8 mm<sup>2</sup>
- 1f- MOTOR VENKOVNÍ ŽALUZIE



ROZVODNÁ SÍŤ: TN - S, 1+N+PE, 50 Hz, 230V  
2x 12 - 24 V DC

ROZVODY : PROVEĎTE DLE ČSN 33 2130 ed.2 A 33 2000-4-42-6-  
KABELY CYKY ULOŽENÉ V PODHLEDECH,  
LIŠTÁCH Z PVC

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2

**0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP**

Název stavby:		RÚE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE, A.S., INTERNÍ KŘÍDLO	
Místo stavby:		areál Svitavské nemocnice, ul. Kollárova č.p. 643, k.ú.Svitavy - předměstí, p.č. st. 548/3	
Stavebník:		Pardubický kraj, Komenského nám., č.p. 125, 532 11 Pardubice	
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Políčka	
Autor návrhu:		Ing. arch. Karel Šrámek	
HIP:		Josef Fíndejs	
Projektant:		Josef Menc	
Zodp. projektant:		Jaroslav Pouč	
Kraj:	Pardubice	Formát	4x A4
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Objekt:	D1-01 INTERNÍ KŘÍDLO		
Část:	D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
Obsah přílohy:	ELEKTROINSTALACE - žaluzie 3.NP		
Autorizační razítko:		APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Políčka + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz	
Označení přílohy:		Číslo paré:	
Měřítka:		1:100	