

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen také „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - Gymnázium a SOŠ Přelouč, budova DM Jaselská
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 5.4.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 25.4. 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 25.04.2022 v 08:10:30 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Pro "správné" nacenění ozvučení bychom potřebovali blokové schéma. Není součástí projektu.“.

Odpověď:

Evakuační rozhlas, resp. rozmístění jeho koncových prvků, ústředny a již realizovaných tras rozvodů je jednoznačně a dostatečně znázorněn a specifikován v zadávací projektové dokumentaci, části D.1.4.g - elektrotechnika, konkrétně v Technické zprávě (článek 4.5) a ve výkresech č. 05-08. Jednotlivé položky evakuačního rozhlasu jsou uvedeny v soupisu prací, oddíl "04 - Nouzový zvukový systém“. Každý dodávaný systém musí vždy splňovat základní požadavky na ozvučovací systémy vyplývající z normy ČSN EN 60849 (Nouzové zvukové systémy). Jakákoliv vyšší míra specifikace uvedená v blokovém schématu by mohla směřovat ke konkrétním zařízením a výrobkům, což je z hlediska veřejné zakázky nepřijatelné.

Zadavatel s ohledem na shora uvedenou odpověď neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje