



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Obnova lůžkových ramp a stativů na kardiologii Pardubické nemocnice

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 28. 4. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy

V souvislosti se zveřejněnou zadávací dokumentací pro zpracování nabídky k veřejné zakázce s názvem „NPK, a.s. - Obnova lůžkových ramp a stativů na kardiologii Pardubické nemocnice“ (dále jen „Výzva“) si Vás dovoluujeme požádat o následující:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele, aby zvážil uvedení nové předpokládané hodnoty zakázky. Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení rozsahu předmětu zakázky, považujeme změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky za adekvátní. Platí i nadále, že tato nová hodnota bude také považována za cenu maximální a nepřekročitelnou?

Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že s ohledem na zanedbatelné změny v rozsahu zakázky a současně na turbulentní cenový vývoj na trhu nebude předpokládanou hodnotu zakázky, která je nastavena jako maximální a nepřekročitelná, měnit.

Dotaz č. 2

Může zadavatel uvést do souladu polohu a počet zaslepovaných terminálních jednotek? Ve výkazu výměr je jich uvedeno 10 ks, v příložené výkresové dokumentaci pouze 5 ks.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že počet zaslepený terminálních jednotek je 6, dle výkresové dokumentace a opraveného výkazu výměr.



Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele, aby upřesnil rozsah položek výkazu výměr č. 18 a 19. Ze zadávací dokumentace není patrný přesný způsob zaslepení terminálních jednotek. Také není uvedeno, zda demontované potrubí a ventily jsou v podomítkovém nebo přiznaném provedení. Případně žádáme, aby zadavatel zvážil umožnění prohlídky místa plnění.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že stávající stav je v podomítkovém stavu. Způsob zaslepení je zavaření přívodního potrubí v podhledu, demontáž rychlospojky a jehlového ventilu, osazení plastového nebo nerezového krytu.

Dotaz č. 4

Jelikož předmětem plnění je dodávka zboží, které je nutné zabudovat do stavby připojením na stávající instalace a na stávající konstrukce a také provedení prací a dodávek spojených s montáží potrubních a kabelových rozvodů, žádáme zadavatele o upřesnění stávajícího stavu těchto instalací, tj. zda jsou instalace v podomítkovém nebo přiznaném provedení. Případně žádáme, aby zadavatel zvážil umožnění prohlídky místa plnění.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že stávající stav je v podomítkovém stavu.

Dotaz č. 5

Může zadavatel upřesnit, zda mají být předmětem dodávky a montáže ventilových skříní pod omítku i stavební práce, jako jsou vysekání rýh a otvorů ve zdivu, následné zednické zapravení a vymalování? Stejná otázka platí i pro ostatní nové rozvody medicinálních plynů.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že součástí dodávky a montáže jsou pouze stavební práce – vysekání rýh a otvorů. Následné zednické práce a výmalba je zajištěna zadavatelem.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 5. 2022 do 10:00 hodin.

Příloha

OPRAVA_2_Příloha č. 1 KS – Položkový rozpočet.xlsx

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.