

LEGENDA MATERIÁLU:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

POPIS:

SKL 103 — ZATEPLENÍ HLAVNÍ BUDOVY:
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU (λ_D = 0,032 W/m.K) tl. 140 mm

SKL 104 — ZATEPLENÍ BUDOVY TĚLOCVIČNY:
- FASÁDNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU S PŘÍMĚSÍ GRAFITU (λ_D = 0,032 W/m.K) tl. 120 mm

SKL 109 — ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY U TĚLOCVIČNY:
- OPRAVA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- PAROZÁBRANA Z ASFALTOVÉ LEPENKY
- TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU (λ_D = 0,035 W/m.K) tl. 180 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY Z PVC FOLIE

SKL 118 — DOPLNĚNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU:
- BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- LATĚ

SKL 118A — ZATEPLENÍ ZDIVA HLAVNÍ BUDOVY NAD STŘECHOU A PODLAHOU ATRIA PROVÉST V ODSTŘIKOVÉ ZÓNĚ VÝŠKY 300 mm Z TEPELNÉ IZOLACE TL. 120 mm Z NENASÁKAVÉHO POLYSTYRÉNU

SKL 118B — ZATEPLENÍ ZDIVA TĚLOCVIČNY NAD STŘECHOU A PODLAHOU ATRIA PROVÉST V ODSTŘIKOVÉ ZÓNĚ VÝŠKY 300 mm Z TEPELNÉ IZOLACE TL. 100 mm Z NENASÁKAVÉHO POLYSTYRÉNU

O 1XX — NOVÁ PLASTOVÁ OKNA

Z 1XX — NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

K 1XX — NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

POZNÁMKA:

POZN.2: VÝPLŇ OTVORU VYMĚNĚNA PŘI REKONSTRUKCI SOC. ZAŘÍZENÍ, PARAMETRY OKNA ODPOVÍDAJÍ ENERGETICKÉMU AUDITU
POZN.3: ZPĚTNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍCH MŘÍŽÍ
POZN.5: NAVÝŠENÍ PARAPETU O 400 mm
POZN.6: ÚPRAVA BETONOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
- PŘESNÁ SPECIFIKACE SKLADEB VIZ. VÝKRES D.1.1.38.



0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

AZ optimal	vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
	ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PARDUBICE Dašická 268, Pardubice - Bílé Předměstí		formát	18A4
			měřítko	1:50
obsah	SO 01 Hlavní budova školy PŮDORYS 2.NP - NÁVRH		část D.1.1.	č. výkresu 21.