




Wk - KLOZETOVÁ Mísa kombi
W - KLOZETOVÁ Mísa vestavný
U - UMYVADLO
P - PÍSDAR
L - VÝLEVKA
D - DŘEZ
B - BÍDET

	Studená voda (PWC)	PPR PN 20 + izolace Mirelon návrková tl.13 mm
	Teplá voda (PWH)	PPR STABI PN 20 + izolace Mirelon návrková tl.25 mm
	Cirkulace (PWH-C)	PPR STABI PN 20 + izolace Mirelon návrková tl.25 mm
	Rozvod požární vody - ocel pozink	

VK	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT SE SÁČEM, KULOVÝ, G 1/2", PN 10
KK	KULOVÝ KOHOUT, PĚNOPRŮTOČOVÝ, ZÁVITOVÝ, S UPRÁVENOU PLOCHOU VNITŘNÍ KOULE PROTI ZANÁŠENÍ USAZENINÁM, PN 35
P1	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL PROMAT, PROMASLA GAMA (E) 30
P2	POŽÁRNĚ OCHRANNÁ MANŽETA PROMAT, PROMASTOP (E) 60

Kreslil :	Zodpovedný projektant:	Podpis:		STAR Pardubice s.r.o.
René Němec	Lubise Němčová			Senná 58
Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje			533 59 Pardubice
Místo:	Sukova 1260, Pardubice 530 02			
Kraj:	Pardubický			
Alko:			Číslo zakázky:	č. kopie:
			1910/2019	
<p align="center">„Konzervatoř Pardubice – rekonstrukce interiéru v učebnicové části“</p>			Stupeň: DPS	
			Formát: 9x A4	
			Datum: 02/2020	
			Měřítko: VOLNE	
Obsah:	SCHEMA ROZVODU - ROZVOU VODY -		Část:	č. výkresu:
			D.1.4.1	06