LEGENDA ČAR

VODOVOD - STÁVAJÍCÍ

- STUDENÁ VODA - PPR PN16
- CIRKULACE - PPR PN16
- TEPLÁ VODA - PPR PN16
- POŽÁRNÍ VODOVOD - POZINK
- DEMIVODA
- UPRAVENÁ VODA

VODOVOD - NOVÝ

- STUDENÁ VODA - PPR PN16
- CIRKULACE - PPR PN16
- TEPLÁ VODA - PPR PN16
- STUDENÁ VODA - MĚĎ
- CIRKULACE - MĚĎ
- TEPLÁ VODA - MĚĎ

KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ -HT
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ - HT

KANALIZACE - NOVÁ

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - HT
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ - HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - NEREZ
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ - NEREZ

LEGENDA STOUPACÍHO POTRUBÍ

VODOVOD - STÁVAJÍCÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ PRŮBĚŽNÉ
- STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPACÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ

VODOVOD - NOVÝ

- STOUPACÍ POTRUBÍ PRŮBĚŽNÉ
- STOUPACÍ POTRUBÍ STOUPACÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ

LEGENDA ODPADNÍHO POTRUBÍ

KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ

- ODPADNÍ POTRUBÍ PRŮBĚŽNÉ
- ODPADNÍ POTRUBÍ STOUPACÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ

KANALIZACE - NOVÝ

- ODPADNÍ POTRUBÍ PRŮBĚŽNÉ
- ODPADNÍ POTRUBÍ STOUPACÍ
- ODPADNÍ POTRUBÍ KLESAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI
WC	KLOZET, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM, SEDÁTKO, TLAČÍTKO
WCo	KLOZET DODÁVKA TECHNOLOGIE, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM, SEDÁTKO, TLAČÍTKO
WCi	KLOZET PRO IMOBILNÍ, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM, SEDÁTKO, TLAČÍTKO
U	UMYVADLO KERAM. S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ, SIFON
U1	UMYVADLO MENŠÍ KERAM. S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ , SIFON
Ud	UMYVADLOVÝ DÍL (DOD. TECHNOLOGIE) + NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE + SIFON
Ui	UMYVADLO PRO IMOBILNÍ KERAM. S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ, SIFON
Ui1	UMYVADLO PRO IMOBILNÍ MENŠÍ KERAM. S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERÍ , SIFON
S	SPRCHOVÁ VANIČKA + SPRCHOVÁ BATERIE + SIFON
So	SPRCHA OČISTA PACIENTŮ: SPRCHOVÁ BATERIE + PODLAHOVÁ VPUST
D	DŘEZ DODÁVKA TECHNOLOGIE + DŘEZOVÁ BATERIE + SIFON
FCU	ODVOD KONDENZÁTU PŘES SIFON DO NÁSTĚNNÉ CHL. JEDNOTKY
VL	VÝLEVKA BĚŽNÁ SPLACHOVACÍ, BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
q_{UV}	PŘÍVOD VODY DO DIALIZAČNÍHO PANELU ½" VNITŘNÍ ZÁVIT h=920mm
h_{OV}	ODPAD PRO REVERSNÍ OSMÓZU A DIALIZAČNÍ PANEL DN50 h=600mm + SIFON

LEGENDA ZNAČEK

PV	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
VH	VENTILAČNÍ HLAVICE
VP	PODLAHOVÁ VPUST

LEGENDA IZOLACE

POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNĚ JE IZOLOVÁNO TERMOIZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU.
POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ JE IZOLOVÁNO MINERALNÍ VATOU.
VEŠKERÉ POTRUBÍ TV, SV A CV JE NUTNO OPATŘIT IZOLACÍ DLE PŘILOŽENÉ TABULKY.

MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY - VOLNĚ VEDENÉ

TEPLÁ VODA - MĚĎ

DN	18x1,0	22x1,0	28x1,5	35x1,5	-	-
t	25mm	30mm	40mm	40mm	-	-

STUDENÁ VODA - MĚĎ

DN	18x1,0	22x1,0	28x1,5	35x1,5	-	-
t	25mm	25mm	25mm	30mm	-	-

TEPLÁ VODA - PPR

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
t	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	50mm

STUDENÁ VODA - PPR

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
t	13mm	13mm	13mm	13mm	13mm	19mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

MIN. TLOUŠŤKA IZOLACE Z POLYETYLENU - VEDENÉ VE STĚNĚ

TEPLÁ VODA - MĚĎ

DN	18x1,0	22x1,0	28x1,5	35x1,5	-	-
t	15mm	15mm	20mm	20mm	-	-

STUDENÁ VODA - MĚĎ

DN	18x1,0	22x1,0	28x1,5	35x1,5	-	-
t	13mm	13mm	20mm	20mm	-	-

TEPLÁ VODA - PPR

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
t	13mm	13mm	15mm	20mm	20mm	25mm

STUDENÁ VODA - PPR

DN	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50X6,9	63X8,6
t	13mm	13mm	13mm	13mm	15mm	15mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
2.01	POKOJ JIP - 1L	17,70
2.02a	POKOJ JIP - 1L	17,20
2.02b	FILTR	2,90
2.02c	POKOJ JIP - 1L	17,30
2.03a	JIP INTERNÍ - MONITORING	72,40
2.03b	HALA JIP INTERNÍCH OBORŮ	125,20
2.04a	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	13,00
2.04b	SKLAD	11,70
2.05	HOVORNA	6,80
2.06	INSPEKČNÍ POKOJ	15,80
2.07	INSPEKČNÍ POKOJ	16,70
2.08	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75 -
2.08a	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75 -
2.09	ELEKTRORozvODNA	5,50
2.10	SCHODIŠTĚ	15,80
2.11	CHODBA	110,20
2.12	PŘEDSÍŇ WC M PERS.	2,85
2.13	WC M PERS.	1,50
2.14	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	2,99
2.15	WC Ž PERS.	1,50
2.16	SPRCHA PERS.	3,80
2.17	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,20
2.18	ČISTÝ MATERIÁL	12,80
2.19	ODPADY, ČISTÍCÍ MISTNOST	9,80
2.20	FILTR	10,60
2.21	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,30
2.22	WC IMOBILNÍ PAC.	2,90
2.23	HYGIENICKÁ BUŇKA PAC.	4,50
2.24	PŘEDSÍŇ WC M PERS.	2,30
2.25	WC M PERS.	1,20
2.26	SPRCHA	2,20
2.27	ŠATNA	19,00
2.28	WC Ž PERS.	1,20
2.29	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	2,80
2.30	WC Ž PERS.	1,20
2.31	PŘÍJEM - VYŠETŘOVNA JIP	28,30
2.32	OČISTA PACIENTA	12,00
2.33	JIP CHIRURGIE - MONITORING	49,80
2.34	POKOJ JIP - 1L	18,30
2.35	HALA JIP CHIRU. OBORU	84,10
2.36	WC IMOBILNÍ PAC.	2,60
2.37	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	10,30
2.38	NEOBSAZENO	
2.39	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,50
2.40	SCHODIŠTĚ PERSONÁL	19,50
2.41	FILTR	15,10
2.42	CHODBA	3,20
2.43	POKOJ ARO - 1 LŮŽKO	20,70
2.44	POKOJ ARO - 4 LŮŽKA	95,00
2.45	ARO - MONITORING	73,00
2.46a	CHODBA	2,30
2.46b	CHODBA	1,70
2.47i	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	1,40
2.47i	WC Ž PERS.	1,70
2.48a	PŘEDSÍŇ WC M PERS.	1,40
2.48i	WC M PERS.	1,70
2.49	NEOBSAZENO	
2.50	FILTR	8,60
2.51	ÚKLID	2,40
2.52	OČISTA PACIENTA	8,60
2.53	ČISTÍCÍ MISTNOST	9,05
2.54	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,85
2.55	VSTUP PERSONÁL	7,70
2.56	ČISTÝ SKLAD	9,50
2.57	DENNÍ MÍSTN. ZAMĚST.	15,15
2.58	PŘÍSTROJE	11,00
2.59	PŘÍJEM - VYŠETŘ. ARO	36,80
2.59a	SKLAD ŠPIN. PRÁDLA	4,40
2.59b	SKLAD ROZTOKŮ	4,40
2.61	OSOBNÍ VÝTAH	4,40
2.61a	ROZVODNA MED. PLYNŮ	2,50
2.62	CHODBA	18,60

TVAROVKY

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI
VH-110	VENTILAČNÍ HLAVICE d110
Č110	ČISTÍCÍ KUS d110
110/110-87°	KANALIZAČNÍ ODBOČKA JEDNODUCHÁ - 87°
110/110-87°	KANALIZAČNÍ ODBOČKA ZDVOJENÁ - 87°
110/50 - 67,5°	KANALIZAČNÍ ODBOČKA ZDVOJENÁ - 67,5°
110/75	REDUKCE
125-45°	OBLOUK - 45°

± 0.000 = 440.76

D1.01 JIP
D1.01.4e Zdravotně technické instalace

NA ZÁKLADĚ A JAKO DETAILU JSOU MULTIMO ZADOVOLIVÉ A NEMAJÍ BÝT POUŽITY CELÝ NA ZÁKLADĚ A JAKO DETAILU SOUBORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. 15-003-3a, 1.

ZPRACOVATEL DEČ CAD/Bau spol. s r.o., Mlýnská 72, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ REYNDOVÁ	VYPRACOVAL: ING. PAVLA HORÁKOVÁ	KONTROLOVAL: ING. ONDŘEJ MAYER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/PENTA PROJEKT s.r.o., Wilsonova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: INGJAROS. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRŮCHY	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		

NÁZEV AKCE:
NPK o.s.
SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP

VÝKRES:
NOVÝ STAV PŮDORYS 2.NP

STUPEŇ:	DSP
DATUM:	5. 7. 2021
ČÍSLO ZAK.:	A 03-21-P
ČÍSLO VÝKR.:	2.1000.01
MĚŘÍTKO:	1 : 50
	01.01.4e-11

ATELIÉR PENTA PROJEKT s.r.o.
Havlíčkova 26/1, 614 00 Brno
tel.: +420 541 210 400, fax: +420 541 210 401

ČKAIT