

Legenda komponentů EPS

- Úst EPS

Ústředna EPS
- 0

Optokouřový hlásič
- 0

Optokouřový hl. nad podhledem
- T

Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič
- Stávající prvky
- Kruhová linka stávající
- Kruhová linka nová (J–Y(St)Y 2x2x0,8)
- Ovl. PBZ, kabel JE–H(St)H FE180/E30

Značení hlásičů – xxxx LINKA yyy POŘADÍ PRVKU

2NP

Kruhovou linku napojit v chodbě 2.62 nad podhledem ve stávající krabici. Posunout číslování stáv.prvků na L0101.

Stávající detektory na L 0101

Kruhovou linku napojit v chodbě 2.50 nad podhledem v ohniodolné instalační krabici s keramickou svorkovnicí.

Kruhovou linku napojit v chodbě 2.11 ve stávajícím tlačítkovém hlásiči.

V/V členy v m.č. 2.09

DV. 2.11->2.20
DV. 2.11->2.31
DV. 2.11->2.50
DV. 2.11->2.59
Větrání PÚ N2.02 – rozvaděč PBZ

Prívod L0102



Konec L0102

Stávající ústředna EPS m.č.1.32

L0101

D1.01 JIP
D1.01.4h3 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ROBERT FRÝBA	ING. JIŘÍ BROŽ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2x A4
NPK a.s. SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP			DATUM	5 / 2021
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 02-21-P
VÝKRES	SCHÉMA EPS		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D1.01.4h3-21