

INTERPLAN-CZ , s.r.o.

Purkyňova 79a
Brno
612 00

Vyřizuje:
Alena Bělohávková

Telefon:
466 052 055
774 410 012

Datum:
26.4.2012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chrudim
Stavebník: Pardubický kraj
Projektant: INTERPLAN-CZ,s.r.o.,Purkyňova 79a, Brno

Č. zakázky: 12/04/72/SŘ Pce-be

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

**„ Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II „
Chrudim, Vaňkova – parcela č. 1070/1 (typ domu č. I)**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) a c) odst. 1, § 2 a máme k předložené dokumentaci připomínku:

- 1) Přístupové schodiště musí být po obou stranách opatřeno madly ve v. 900 mm s přesahem 150 mm, madlo musí být odsazeno od konstrukce 60 mm a musí umožnit uchopení rukou shora a pevné sevření – příl. 1, bod 2.1.3.



Česká
Abilympijská
Asociace

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při současném dodržení uvedené připomínky.

Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č.398/2009 Sb.včetně jejích příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 2010)

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu , že uvedená připomínka bude součástí stavebního povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

DOPORUČENÍ:

Předložit k odsouhlasení výkresovou dokumentaci pro provedení stavby bezbariérových prostor a úprav (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha 2

Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět : (půdorys +-0,00, řez B-B, řez C-C , SZ bod.1.7 a 8 , úpravy WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, úprava koupelny pro osoby s omezenou schopností pohybu, situace stavby se zákresem do katastrální mapy)

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, o.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156 ②
Tel.: 466 052 052 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko