

INTERPLAN-CZ

Purkyňova 79a

612 00 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 146/TD/12

Vyřizuje: ing. Sylva Řezníčková

Tel./mob.: 469669945/603899825

E-mail: sylva.reznickova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 22. 2. 2012

**Věc: Bylany - Transformace domova sociálních služeb Slatiňany II,
pozemek parc.č. 377/10 a 377/11 v k.ú. Bylany
– vyjádření ke stavebnímu řízení**

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu dvoubytového domu s připojením na veřejný vodovod a likvidaci odpadních vod.

Napojení na veřejný vodovod z PVC 90 mm bude provedeno přípojkou z HDPE Ø 50 mm v délce 16,8 m. Přípojka bude ukončena v technické místnosti, kde bude osazeno fakturační měřidlo, odtud pak bude voda vedena do obou bytových jednotek. Odpadní vody budou likvidovány v domovní ČOV, předčištěné vody budou vypouštěny do obecní kanalizace.

S napojením výše uvedené stavby na veřejný vodovod **souhlasíme**. Vodovod je dosud v majetku obce. V rámci stavby budou vybudovány další čtyři vodovodní přípojky z HDPE Ø 32 mm pro sousední parcely. Technické řešení vodovodních přípojek bude před zahájením stavebních prací odsouhlaseno s provozem VS Chrudim, a.s. v Chrudimi. Montáž vodovodních přípojek provedou pracovníci příslušného provozu VS Chrudim, a.s., zemní práce si zajistí investor.

Při provádění zemních nebo jiných prací v rámci výstavby domu včetně nových přípojek, které by mohly poškodit stávající vodovodní řad, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k jeho poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem (p. Prokeš tel: 603899830).
2. Před zahájením stavebních prací požádá zástupce tohoto provozu o vytýčení vodovodního řadu (p. Sýkora tel: 603899831). *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem budou zástupci provozu VS Chrudim, a.s. v Chrudimi přizváni ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na tento provoz.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

**VS Chrudim**

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

technické oddělení

technická dokumentace -33-

Ing. Václav Kloboučník

vedoucí technického oddělení

Na vědomí: provoz Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim[T] +420 469 669 911
[F] +420 469 622 269
[E] vschrudim@vschrudim.czIČ: 27484211
DIČ: CZ27484211
www.vschrudim.cz