

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVZ/12/10734/Kv/0

VYŘIZUJE/LINKA
Bc. Aleš Kovář / 673

HRADEC KRÁLOVÉ
14.5.2012

Stavba kanalizace, vodovodu a DČOV pro DSS Slatiňany v k.ú. Bylany

Dne 19.4.2012 jsme obdrželi Vaši žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení v rámci akce "Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I a II". Podle předložené dokumentace se jedná o přípojku vodovodu (SO 05), dešťové a splaškové kanalizace (SO 06), včetně výstavby domovní čistírny odpadních vod (DČOV) a přípojky jednotné kanalizace (SO 10). Dešťové vody a odpadní vody z bytového domu budou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Bylany.

Pro zásobování bytového domu pitnou vodou je navržena vodovodní přípojka (SO 05) v délce 16,76 m z trub HDPE 50x4,6 a bude napojena na stávající vodovodní řad.

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch mají být odváděny prostřednictvím dešťové kanalizace (SO 06) do stávající jednotné kanalizace obce Bylany.

Pro čištění odpadních vod je navržena domovní čistírna odpadních vod (DČOV) AS-VARIOcomp K. Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na 1,7 m³/den a 630 m³/rok. Jakost vyčištěných odpadních vod je v PD uvedena takto:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l
BSK ₅	25	40
CHSK _{Cr}	90	150
NL	30	40

Vyčištěné vody budou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Bylany.

Jednotlivé stavební objekty mají být realizovány na p.p.č. 377/2, 377/8, 377/9, 377/10, 374/4 a 377/11 v k.ú. Bylany, obec Bylany. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

K navrhované stavbě vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby odpadní vody odváděné do kanalizace pro veřejnou potřebu splňovaly emisní limity stanovené kanalizačním řádem a aby na výpustech do povrchových vodních toků nebyly překročeny emisní limity stanovené vodoprávním povolením.
 - K vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být vydáno kladné vyjádření jejího správce.

- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Po vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.
- K napojení tlakové kanalizace na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být vydáno kladné vyjádření jejího správce.
- Nepropustnost tlakové splaškové kanalizace bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu.

Povodí Labe,
V. úřad
500 03 HEŘMUBICE
Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD