


Poznámka:

- Rozvaděč RMS1 nahradí původní, demontovaný rozvaděč RM01
- Pro napájení všech podružných rozvaděčů budou využita původní kabelová propojení v soustavě TN-C
- Funkce TOTAL STOP zajistí odpojení všech vývodů z rozvaděče RMS1

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Ing. Miroslav Stránský	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Ústí nad Orlicí			
INVESTOR	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
STAVBA	OPRAVA PODHLEDU, OBKLADŮ A OSVĚTLENÍ V HALE SUPŠ ÚSTÍ NAD ORLICÍ		ZAKÁZKA	20085
			DATUM	3/2021
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ NN		ČÍSLO PŘÍLOHY	E2