

V Brně dne 11. 11. 2014

Dodatečná informace č. 1

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Realizace úspor energie – areál Svitavské nemocnice, a.s., interní křídlo.**“

Otázka č. 1:

„U položky č.7 výkazu výměr – dlažba betonová – je chyba ve výpočtu, správné množství má být 106,386 m² (tj. montáž 104,3 x 1,02 ztratné).“

Odpověď:

Oceňte dle množství uvedeného ve výkazu výměr.

Otázka č. 2:

„K jaké montážní položce patří specifikace - pol. č. 109 dlažba betonová čtvercová 50/50/5 cm?“

Odpověď:

Patří to k části položky 104 - část obrubníků bude tvořena dlažbou postavenou na stojato.

Otázka č. 3:

„K ostění a nadpraží oken chybí položky pro vyztužení perlinkou s tmelem a vrchní stěrková omítka (vzhledem k vysunutí oken do líce zdiva se ostění a nadpraží nezatepluje, ale na zateplených 16 centimetrech se omítka provést musí).“

Odpověď:

Toto řeší položka č. 84.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Veškerá dokumentace k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000644>

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.

Ing. Václav Ostrovský
oddělení veřejných zakázek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu