

V Brně dne 11. 11. 2014

Dodatečná informace č. 3

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilony C a G.**“

Otázka č. 1:

„V SO 01 – položka č. 63 – dlažba zámková 6cm přírodní – použije se stávající – můžeme tuto položku ocenit 0, jelikož nebude dodávka a bude se dělat ze stávající?“


Odpověď:

Ne, tato položka řeší doplnění, případnou náhradu stávajícího materiálu.

Otázka č. 2:

„Potřebuji upřesnit v jakém dekoru máme ocenit okna. Ve výpise je psán odlišný dekor rámu oproti křídlu, není však psané zda dekor bude oboustranný, či nikoliv. Popisek jedné z položek viz. níže.“

Okno z plastových šestikomorových profilů, otevíravé a sklápěcí, odst.rám červenohnědá, křídlo bílá, zasklení izolačními trojskly tl. 4-12-4 do silikonového tmelu zasklívací lištou (celkové $U_w = 0,9$ W/m²K), kování celoobvodové - odst. stříbrná, silikonové komorové těsnění. 1200/1900



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Odpověď:

Okna budou mít fóliovaný pouze okenní rám z vnější strany. Křídla a vnitřní strana rámu budou bez fólie bílé.

Otázka č. 3:

„Potřebujeme objasnit, jak autor projektu zamýšlí AL výplň, konkrétně dvoukřídlové dveře s jedním posuvným křídlem s automatickým ovládáním, kde druhé křídlo není fixní (jak je běžné), ale má mít možnost nouzového otevření, již vůbec nerozumíme požadavku na panikové kování.

Prosím o vysvětlení, co z uvedeného platí, protože vše dohromady nelze.“

Odpověď:

Nové automatické dvoukřídlové vstupní dveře byly konzultovány s výrobcem. Do projektu je (v technické zprávě) vložen popis dveří, kde je uvedeno i v dotazu psané panikové kování. Bylo tedy ověřeno, že lze tento výrobek vyrobit. Podstatnou podmínkou pro uvedený výrobek je možnost nouzového otevření dveří - obou křídel (posuvné i pevné) v případě potřeby úniku (např. při požáru) a to v původní maximální šíři dveřního otvoru.

Veškerá dokumentace vztahující se k veřejné zakázce je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese:

<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000643>

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.

Ing. Václav Ostrovský
oddělení veřejných zakázek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu