

VÝPIS PRVKU PSV

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ - OKB pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová

2

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP	3NP	CELK.	
5	700/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika		1L 1P			1L 1P	
6	700/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika - U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 100mm		3L 1P			3L 1P	
7	600/1970	Nové jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, osazené do nové ocelové zárubně. Povrchová úprava dveří - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín určen při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře). Dveře budou osazeny do nové ocelové zárubně. Dveře budou opatřeny novým nerez.kováním (vločka), klika - U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliník.mřížek cca 400 x 100mm		1L			1L	
8	800/1970	Stávající jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé budou odstraněny, včetně vybourání stávající ocelové zárubně. - Nově budou osazeny atypické dveře kovové - z tahokovu (perforovaného plechu) do nosného ocelového rámu a celé dveře budou osazeny do nové zazděné ocelové zárubně. - Dveře z děrovaného (perforovaného) plechu budou zajišťovat řádné provětrávání technické místnosti. Osazeny budou do nové kovové zárubně. Dveře budou opatřeny zámkem, pro zajištění řádného uzamčení prostoru technické místnosti proti nepovolaným osobám. - Dveře budou opatřeny novým nátěrem na kov. - Nerez.kování (vločka), klika, ...	1L				1L	
9	cca 1800/1740	- Z vnitřní strany oken budou osazeny hliníkové žaluzie s lepší čistitelností - dle členění oka (barevnost upřesněna investorem při realizaci)		8			8	