


TYP : atypický
 PROVEDENÍ : zásuvková kombinace
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 276x460x148
 ROZMĚRY VÝKLENKU : –
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP44
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20
 DĚLENÍ : –
 NÁPIS : ZS
 PŘÍVOD(Y) : vrchem
 VÝVODY : vrchem



Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN–S
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
 dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
 normální – automatickým odpojením od zdroje
 doplňková – proudovým chráničem

stavba:

stavebník:

REKONSTRUKCE OBJEKTU č. 6

VOŠ a SŠ STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO, areál Kpt. Poplery

dokument:
PRO PROVEDENÍ STAVBY
leden 2022

objekt:
SO.01 - objekt č. 6
profese:
ELEKTROINSTALACE

výkres:
M –
formát 1A4

D.1.4

ZÁSUVKOVÁ ROZVODNICE
01.EL.305

Pardubický kraj

hlavní projektant:
Družstvo Stavoprojekt
IČ 25293257

vypracoval:
Ing. Petr Koza
IČ 65234057