



Pardubický kraj  
Krajský úřad

čj. KrÚ 77703/2022

## Vysvětlení č. 2

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	<b>Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II</b>
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

### I. Dotaz

#### Dotaz č. 1

Atyp kuch.linky OM 16 a 17 je uvedeno provedení korpusy, dvířka a zásuvky MDF 18mm, silnovrstvý krycí lesklý PES lak vč. hran, odolný technickému benzínu, terpentýnu, toluenu, RAL 9003. Je toto provedení opravdu myšleno na celé skříňky nebo pouze na dvířka skříněk?

#### Odpověď

Ano, všechny uvedené části – i vnitřní plochy a poličky korpusu a zásuvek - musí být v předepsané povrchové úpravě kvůli vysoké odolnosti proti vodě, rozpouštědlům, chemii z fotokomory apod. Plochy dvířek a čel musí být navíc perfektní esteticky - rovnost odlesku.

#### Dotaz č. 2

Jak je myšleno provedení dvířek u skříněk sestav RE 19, SK06a07. Je zde uvedeno: dvířka masív modřín jádrový, desky z jednoho kusu, tl. 25 mm. To mají být dvířka o rozm. 640x1150 mm z jedné fošny?

#### Odpověď

Dvířka předepsaná z masivního modřínu nebo dubu mohou být podélně spojena z nejvýše 3 stejně širokých prken s navazující kresbou (jako překládaná dýha). Desky mohou být ze zadu podél kratších hran spojeny zapuštěnými svlaky.

#### Dotaz č. 3

U prvků OM38b knihovní žebřík a RE14 knihovní zarážka není uvedeno provedení nerez. Bude broušený nebo leštěný?

#### Odpověď

Jedná se o nerez leštěný.

#### Dotaz č. 4

U atypických stolů typ ST... je uvedena podnož stolu z ocelových uzavřených profilů 30x30x2mm a 50x30x2, prosíme o bližší specifikaci, jaký profil bude na noze a jaký na lubu stolu?

**Odpověď**

Noha bude mít čtvercový profil 30x30, luby obdélný profil 50x30 na výšku – proti průhybu desky.

**II. Lhůta**

Uvedené vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 5. 10. 2022

v z. Mgr. Pavel Menší  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
PhDr. Jana Haniková  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu