půdorys 1.NP





- spínač řazení 6 IP20 zapuštěný
- zásuvka 230V/16A IP20 zapuštěná
- zásuvka 230V/16A IP20 + přepěťová ochrana zapuštěná
- dvouzásuvka 230V/16A IP20 zapuštěná
- dvouzásuvka 230V/16A IP20 + přepěťová ochrana zapuštěná
- zásuvka 400V/16A IP44 zapuštěná
- Ⓐ napojení staticky vodivé podlahy na stávající pospojování CY4zž

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.

Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)
SO 02 - SVITAVSKÁ NEMOCNICE

SPEC. OBJEDNATEL	Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				Č.paré
	Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PROJEKCE CZ	Zodpovědný projektant: Ing.Otakar VAŠÁK	Hlavní inženýr projektu: Ing.Otakar VAŠÁK	Kreslil: Ing. Jan SCHMIDT	Autorizováno
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI	EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO sdružená rozvoda, vzdělávací nevody, EPS, EZS, MaR ZÁMRSK 48 565 43	Zodpovědný projektant: Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ	Vypracoval: Pavel Farník	Kreslil: Pavel Farník	Autorizováno
	Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace: DPS	profesní část: D.2.4.b. ELEKTROINSTALACE	datum expedice: 07/2022	datum editace: 07/2022	měřítko: 1:50
	zakázka: 62205	název výkresu: PŮDORYS 1NP SO02.3, SO02.5 Budova G - HTO			číslo výkresu: D.2.4.b.3.