



Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TTN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.											
Stavební úpravy pro instalaci lékařských technologií (REACT)											
SO 01 - LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE											
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:						Č.pare			
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice									
		Objednatel:									
PROJEKCE CZ		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice						Autorizováno			
		Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Kreslil					
		Ing.Otakar VAŠÁK PODPIS		Ing.Otakar VAŠÁK PODPIS		Ing. Jan SCHMIDT PODPIS					
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833.											
PROJEKTANT ČÁSTI		EPM		Zodpovědný projektant		Vyracoval		Kreslil		Autorizováno	
		PROJEKČNÍ KANCELAR ELEKTRO silnoproudé rozvody, EPS, EZS, MMR ZAMRSK 48 565 43		Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ PODPIS		Pavel Farník PODPIS		Pavel Farník PODPIS			
											
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228											
IDENTIFIKACE PROJEKTU		stupeň dokumentace:		profesní část:		datum expedice:		datum edlace:		měřítko:	
		DPS		ELEKTROINSTALACE		07/2022		07/2022		1:50	
		zakázka:		název výkresu:						číslo výkresu:	
62205		PŮDORYS INP budova P (SO 01.1 OKB) - EL.ROZVODY		D.1.4.b.3.							