

# ELEKTROINSTALACE 1.NP

## LEGENDA:

KABEL CYKY-J 5x1,5 (v liště LV40x20mm)

VĚTRACÍ JEDNOTKA  
dle projektu vzduchotechniky (část D.2.4.3)

RSM1(RSM2, RMS3) STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ ROZVADEČ

BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ  
V PŘÍSLUŠNÉM PODLAŽÍ KABELY CYKY-J 5x1,5 ULOŽENÝMI V LÍSTÁCH LV40x20mm  
V ROZVADĚČÍCH BUDE PROVEDENO JIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ NOVÝMI TRÍPÓLOVÝMI  
JIŠTÍČI C10/3

BUDE PROVEDENA POSÍLENÍ JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM ZE STÁVAJÍCÍHO B25/3 NA NOVÝ B32/3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]
1.1	ZADVEŘÍ	7
1.2	CHODBA	23,88
1.3	CHODBA	4,62
1.4	SKLAD	3,74
1.5	PŘEDS.	1
1.6	WC	1,1
1.7	KABINET	13,9
1.8	ÚČEBNA	55,25
1.9	ŠATNA	55,25
1.10	ÚČEBNA	56,1
1.11	UMÝVARNA	6,86
1.12	WC	8,61
1.13	WC	1,67
1.14	WC	1,52

Vypracoval:		Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
ING. Petr HASENĚHRL		ING. Petr HASENĚHRL	ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Richarda Kloudy 1134/4, 568 02 Svítavy			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Realizace úspor energie – SOU Svítavy, objekt Kloudy			
Objekt: SO 02 NUCENĚ VĚTRÁNÍ			
Výkres: D.2.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
<b>ELEKTROINSTALACE 1.NP</b>			