

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 2. 11. 2022

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Tímto bych Vás chtěl požádat o vysvětlení k PD jednotlivým položkám výběrového řízení. Vzduchotechnika – nemocnice Pardubice: položka 68 (s následující položky 69, 70) – Odtahová digestoř – dle projekčních podkladů nikdo z dodavatelů nedokázal tuto položku nabídnout!

Odpověď:

Popis vzduchotechniky včetně jejích parametrů je proveden v technické zprávě na str.10, ve výkrese D.4.4.a - 03 a i v rámci položky ve výkazu výměr D.4.4.a Technické zařízení budov položky č.67-83, kde je popsána včetně příslušenství a dalších souvisejících komponent. Popis v zadávací dokumentaci je ve standardní formulaci požadovaného výrobku a je popsán dle zvyklosti požadovaného výrobku adekvátnímu k uvedenému lékařskému zařízení. Výrobce a dodavatele je zapotřebí hledat mezi výrobcí zdravotnických technologií, kteří standardně tyto výrobky vyrábějí a dodávají.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Výpis výplní otvorů – O01 – OKNO DO OVLADOVNY SPECT/CT – dle projekčních podkladů nikdo z výrobců oken nedokázal nabídnout!

Odpověď:

Popis výplně otvoru O01 včetně jeho parametrů je proveden v technické zprávě na str.18, ve Výpisu výplní otvorů jako prvek O01, ve výkrese D.3.1.11 a i v rámci položky ve výkazu výměr SO 03.6 položka č.50. Popis v zadávací dokumentaci je ve standardní formulaci požadovaného výrobku a je popsán dle zvyklosti požadovaného výrobku adekvátnímu k uvedenému lékařskému zařízení.

Výrobce a dodavatele je zapotřebí hledat mezi výrobci zdravotnických technologií, kteří standardně tyto výrobky vyrábějí a dodávají.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Tímto bych Vás chtěl požádat o vysvětlení k PD - k této položce výběrového řízení.
Opravdu topné těleso o délce 8000mm?

Otopné těleso deskové dvouřadé 22 o výšce 600mm, délce 8000mm s bočním připojením vč, vestavěného termostatického ventilu, odvzdušňovacího ventilu a radiátorového šroubení zpětné regulační, Termostatická hlavice, barva bílá - dodávka a montáž	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
1 "D.4.4.a-03 - půdorys prostoru SO 04.5 budova OKBD"				

Odpověď:

Položka se odkazuje na číslo příslušného výkresu, kde je zakresleno a správně popsáno otopné těleso velikosti 600x800mm. V textu položky rozpočtu došlo k administrativní chybě při přepisu, délka tělesa je správně 800mm.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 11. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:
výkaz výměr D.4.4.a_TZB - Úprava dle VZD č. 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.