



RS - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ TYP "Z" 600/600/150 KRYTÍ: IP40/20

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE

PŘÍVOD ZDOLA A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - C - S,3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		AUTORIZOVANÝ ING.	
Ing.Patrik Boguaj		Josef Novotný		Ing.Patrik Boguaj	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň					
STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň					
INVESTOR: Pardubický kraj					
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město					
NÁZEV AKCE:					
OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu					
Tyršovo náměstí 220					
ČÁST PD : D1.1 Architektonicko - stavební řešení					
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby					
NÁZEV VÝKRESU:					
ROZVADĚČ RS - PŮDA					

Zpracovatel části PD:

BOGUAJ

Stavební inženýrství s.r.o.

Kameničky 41, 539 41 Kameničky

IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : OR/20/24790 - 1002/2021	
ARCHIVNÍ ČÍSLO : 01/2021	
DATUM : Září 2022	
FORMÁT: 1xA4	
MĚŘÍTKO:	ČÁST PD:
	D1.4.b
	OZNAČENÍ:
	E 06