

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pan  
Ing. Jaroslav Dvořák  
U Dolního rybníka 340  
568 02 Svitavy

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací  
KHSPA19275/2019/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice  
07.11.2019

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Jaroslava Dvořáka, U Dolního rybníka 340, 568 02 Svitavy, IČ: 86681087, který na základě předložené písemné plné moci ze dne 13.8.2019, zastupuje investora stavby Dětské centrum Veská, se sídlem Veská 21, 533 04 Sezemice, IČ: 00190543, doručené dne 16.10.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení - Realizace úspor energie - **Dětské centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II**, Veská 21, 533 04 Sezemice, st. p. č. 35, k. ú. Veská.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení - Dětské centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II **s o u h l a s í .**

### Odůvodnění:

Dne 16.10. 2019 byla na KHS doručena žádost Ing. Jaroslava Dvořáka, U Dolního rybníka 340, 568 02 Svitavy, IČ: 86681087, který na základě předložené písemné plné moci ze dne 13.8.2019, zastupuje Dětské centrum Veská, se sídlem Veská 21, 533 04 Sezemice, IČ: 00190543, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení - Dětské centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II.

Předmětem projektové dokumentace je zateplení budovy (fasády a stropů). V rámci stavebních úprav budou odstraněny klempířské prvky (venkovní parapety, hromosvody a okapní svody, žlaby), které budou po zateplení objektu instalovány zpět. Projekt dále řeší rovnotlaké větrání objektu pomocí 2 vzduchotechnických jednotek (viz. Technická zpráva zařízení vzduchotechniky, zpracovaná spol. s r.o. INTERKLIMA, Pardubice, Semtín 92). Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn do pobytových místností a odsávání z WC, koupelny a kuchyně). Sání venkovního vzduchu do jednotky bude přes SV fasádu a výfuk znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Hluk z osazených VZT jednotek bude dle vyjádření projektanta zanedbatelný. Osvětlení denní - pomocí stávajících oken a intenzita umělého osvětlení (nová LED svítidla) bude dle PD v souladu s ČSN EN 12 464 Světlo a osvětlení.

Vytápění objektu bude stávající, distribuce tepla je zajištěna teplovodní otopnou soustavou. Zdrojem tepla je plynový kotel BAXI ECO3 o výkonu 26 kW.



*D. Švadlenková*  
MUDr. Dagmar Švadlenková

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha  
PD – 09/2019, zakázka č. 190708