

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / zakázka malého rozsahu
Zahájení řízení:	uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 23.11 2022

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 18.11.2022 ve 13:09:12 hod., žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: „ve výkazu výměr D 1.1 1 Pol v položce č. 100 a 101 je uveden rozměr 46/ 61 resp. 460 × 610. Ovšem ve výpisu prvků a ve výkrese D.1.1.5R je uvedeno 540 × 750 mm. Který rozměr platí?“

Odpověď: Zadavatel upravil v soupisu prací, Oddíl D 1.1, Díl 766 - Konstrukce truhlářské, znění položek 100 a 101 tak, aby jejich věcný obsah byl v souladu s údaji uvedenými v projektové dokumentaci (v dokumentu D.1.1.8 - Výpis výrobků a ve výkrese D.1.1.5R – Půdorys 1.pp, 1np, podkroví – nový stav).

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.11.2022 v 09:59:43 hod., žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď:

Dotaz: „Dobrý den, prosím o upřesnění, zda-li jsou na akci zdravotně technické instalace. V dokumentaci objektů chybí složka D.1.4.1., přitom v průvodní zprávě se o zdravotně technických instalacích píše, stejně tak v dokumentu D.1 titulka: OBSAH. Ve výkazu výměr také není ZTI“.

Odpověď: Projektová dokumentace je kompletní a ve výkresové ani v rozpočtové části samostatnou profesí ZTI (zdravotně technické instalace) neobsahuje.

Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vyjasnění zadávací dokumentace.

Zadavatel doplnil a sjednotil požadované technické parametry na foukanou izolaci stropu takto:

Strop bude zateplen foukanou MW ($\lambda_d \leq 0,037 \text{ W/m.K}$) do roštu z OSB desek, tloušťka po sednutí 300 mm a objemová hmotnost $\geq 55 \text{ kg/m}^3$.

V soupisu prací, Oddíl D 1.1, Díl 713 - Izolace tepelné, byla v tomto smyslu upravena položka 73.

Zadavatel uveřejňuje aktualizovaný soupis prací (soubor „soupis prací revize 1.xlsx“), který v plném rozsahu nahrazuje soupis prací uvedený v zadávací dokumentaci.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 5.12. 2022 v 10.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát