

VÝPIS MÍSTNOSTÍ 3NP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
4.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM
4.02	ŠATNA ŽENY
4.03	KANCELÁŘ SEKRETÁŘKA
4.04	ŠATNA MUŽI
4.05	CHODBA
4.06	PŮDNÍ PROSTOR
4.07	ŠATNA ŽENY
4.08.a	SPRCHA MUŽI
4.08.b	WC ŽENY
4.08.c	PŘEDSÍŇ ŽENY
4.08.d	SPRCHA ŽENY
4.09	WC
4.10	KANCELÁŘ
4.11	ŠATNA
4.12	KANCELÁŘ
4.13	WC ŽENY
4.14	KUCHYŇKA
4.14.a	umyvárna ženy
4.15	PŘEDSÍŇ STROJOVNA
4.15.a	STROJOVNA VÝTAHU
4.16	SKLAD
4.17	CHODBA
4.17.a	CHODBA
4.17.b	SKLAD
4.17.c	PŮDNÍ PROSTOR
4.17.d	KANCELÁŘ LÉKAŘI
4.18	KANCELÁŘ LÉKAŘI
4.19	KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY
4.20	KANCELÁŘ PRIMÁŘ

LEGENDA POTRUBÍ :

- Topná voda +80°C
- Vratná voda +60°C
- Potrubí vedeno v podlaze
- Potrubí vedeno u podlahy nebo pod stropem

LEGENDA ARMATUR :

KVK – Kulový vypouštěcí kohout
RRRŠ – Radiátorové regulační přímé šroubení
RRRŠ – Radiátorové regulační rohové šroubení
PTV – Přímý termostatický ventil s termostatickou hlavicí
OZ – Obvzdušňovací zátka

POZNÁMKY :

Potrubí vedené zdí,v podlaze a nad podhledem tepelně izolovat izolací tl. dle průměru potrubí.

Popis otopných těles viz technická specifikace !!!

S

Te=-15°C

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. PAVLA TMEJOVÁ
		ZODP. PROJEKTANT	ING. PAVEL JIŘÍČEK
VYPRACOVAL: ING. PAVEL JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 08/2020
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č.: 3317 - 63
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE			Č. PARE
STAVBA: **NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, PAVILON (I)-ADAPTACE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A SCHODIŠTĚ**			
VÝKRES: **PŮDORYS 4NP**	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	Č. VÝKR.: **D.1.4.2.6**