

LEGENDA ARMATUR :

- KVK – Kulový vypouštěcí kohout
RRPŠ – Radiátorové regulační přímé šroubení
RRRŠ – Radiátorové regulační rohové šroubení
PTV – Přímý termostatický ventil s termostatickou hlavicí
OZ – Odvětrávací zátka


POZNÁMKY :

Potrubí vedené zdí v podlaže a nad podhledem tepelně izolovat izolací tl. dle průměru potrubí.

Popis otopných těles viz technická specifikace !!!

LEGENDA POTRUBÍ :

- Topná voda +80°C
— Vratná voda +60°C
— Potrubí vedeno v podlaže
— Potrubí vedeno u podlahy nebo pod stropem

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PAVEL JIŘÍČEK	
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIŘÍČEK	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125, 532 11 PARDUBICE		
STAVBA	NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, PAVILON (I)-ADAPTACE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A SCHODIŠTĚ		
VÝKRES	PŮDORYS 2NP	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESÍ D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
		C. VÝKRES D.1.4.2.4	DATUM 08/2020 ZAK. Č. 3317 - 63 Č. PŘÍLOHY