



ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP
stávající OCEP rozvaděč
stávající jističe proudu, požární dveře zůstanou na svém místě a budou jako rezerva