

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací NPK/013167/2020/PCE_PTUA

Vyřizuje: Ing. Petr Vrba

Tel.: +420 466 011 739

Fax:

E-mail: petr.vrba@nempk.cz

Datum: 17. 4. 2020

Krajský úřad Pardubického kraje
Odboru majetkový, stavebního řádu a
investic
Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

„NPK, a. s., Litomyšlská nemocnice, pavilon I – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“.

Vážený pane doktore,

Dne 10. 1. 2019 jsme obdrželi k vyjádření pracovní verzi projektové dokumentace „*NPK, a. s., Litomyšlská nemocnice, pavilon I – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště*“ v rozsahu pro stavební řízení zpracovanou společností KIP spol. s r. o. v listopadu 2019 pod zak. č. 3286-43.

Z hlediska uživatele s obsahem a rozsahem výše uvedené projektové dokumentace souhlasíme za těchto podmínek:

Před vlastní realizací stavby požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, který bude mimo jiné obsahovat:

- Zákres stávajících sítí TI (podzemních i nadzemních) v řešeném území,
- řešení koncových prvků TZB umístěných na fasádě včetně přeložek příp. kabelových a potrubních tras, které jsou v kolizi s navrženou přístavbou,
- řešení přeložky, příp. ochrany stávajících podzemních sítí v místě navržené přístavby,
- řešení detailů návazností navržené přístavby na stávající budovu interny,
- vyhodnocení únosnosti základové půdy,
- zapracování nutných opatření k zabezpečení provádění stavebních prací bez nutnosti omezení provozu budovy interny včetně zásad organizace výstavby garantujících neomezený provoz nemocnice.

K připravované stavbě dále uvádíme, že projektová příprava výše uvedené stavby byla zahájena na základě zadání projektu – NPK, a. s., Litomyšlská nemocnice, Pavilon (I) – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště, s odhadovanými náklady dle PUR ve výši 7,2 mil. Kč vč. DPH, po společném jednání v LIN dne 20.5.2019.

Dovolujeme si připomenout, že tímto projektem nebude dokončena celková rekonstrukce budovy, přesto, že v tomto roce proběhla oprava spodních rozvodů v části stávající JIP interny.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

S pozdravem

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
Předseda představenstva

Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva