



KUPAP0148GI7

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

**Pardubický kraj
Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice**

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE 3		Číslo dokor.
Datum: - 9 - 01 - 2020		Zpraco- vatel
Čj.:	Ukl. znak	
Př.:		

VÁŠ DOPIS ZN:

NAŠE ZN:
KHSPA 23349/2019/Epid-Sy

VYŘIZUJE:
Dr.Ha/Kavk

SVITAVY DNE:
7.1. 2020

Závazné stanovisko

Na žádost Pardubického kraje jako investora stavby o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „**NPK, a.s. Litomyšlská nemocnice, Pávilon I – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště**“ doručené dne 12. 12. 2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby „NPK, a.s. Litomyšlská nemocnice, Pávilon I – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště“

s o u h l a s í.

O d ů v o d n ě n í:

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost KIP spol. s r.o. Litomyšl (odpovědný projektant: Ing. Pavla Tmějová, č. zakázky 3286-43, datum 11.2019, předloženo paré č.4). Dokumentace řeší stavební úpravy části podkroví ve 4.NP budovy nemocnice a přístavbu lůžkového evakuačního výtahu a venkovního zastřešeného schodiště.

V podkroví bude zvětšena plocha stávající šatny žen a mužů, dobudováno hygienické zázemí (sprcha mužů, WC žen a sprcha žen) a nově vznikne kancelář lékařů a sklad. Kapacita šaten zůstává beze změny. Sprchy budou mít keramický obklad do výšky 2m, WC včetně předsínky do výšky 1,6 m.

Vytápění a přívod studené a teplé vody budou napojené na stávající rozvody.

Stávající WC ve 2. a 3.NP, u kterých dojde přístavbou výtahu k zazdění oken, budou odvětrána nuceně do fasády. Nové místnosti hygienického zázemí v 4.NP budou odvětrány nuceně nad střechu. Šatny a nová kancelář mají přirozené větrání střešními okny, která budou osazena mechanismem na otevírání dosažitelným z podlahy.

Předložená dokumentace není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Dr. Hegrová

MUDr. Olga Hégrová
ředitelka protiepidemického odboru



Rozdělovník:

1 x Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského nám. 125,
530 02 Pardubice
2 x KHS (Ep.,HP)