



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 93323/2022

Vysvětlení č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka záložních zdrojů napájení
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

I. Dotaz

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci jsem nenašel informace pro ocenění montáže a instalace. Má být součástí dodávky UPS i instalace? Pro zpracování nabídky chybí výkres umístění UPS, způsob stěhování po celé stěhovací trase od vykládky z nákladního automobilu do místa provozu, jaké jsou připojovací body. Je omezena doba instalace na noční nebo víkendové práce? Budou se zdroje UPS měnit za stávající zdroje UPS? Nebo se jedná o novou instalaci?

Odpověď

Požadavky na prováděné činnosti jsou součástí dokumentu Příloha č. 1: Formulář nabídky, část 2. Technická specifikace nabízeného plnění (Standardní instalace technikem certifikovaným výrobcem včetně dopravy, provedení funkčních testů včetně protokolu, revizní zpráva k instalaci zařízení, připojení na monitoring PRTG, vytvoření notifikací mailem pro kritické stavy). Poptávané UPS budou nahrazovat stávající zdroje. Doba instalace bude v odpoledních hodinách v zadavatelem určené pracovní dny. Místo je běžně dopravně obsluhné s využitím výtahů a dostatečných manipulovacích prostor jak vně tak uvnitř budovy.

Dotaz č. 2

Plánuje zadavatel prohlídku místa plnění? Výše uvedené potřebné informace by byly zjištěny, ověřeny na místě.

Odpověď

Prohlídka místa plnění je možná na vyžádání po předchozí domluvě se zadavatelem a předchozím podepsání NDA, ale pro podání nabídky není nezbytně nutná. Z toho důvodu zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, viz bod II.

Dotaz č. 3

Prosíme o zdůvodnění parametru "Certifikace kybernetické bezpečnosti (UL 2900-1 a IEC 62443-4-2)" v zadávací tabulce parametrů. Tuto certifikaci má pouze jediný nejmenovaný výrobce, ostatní výrobci podle našeho průzkumu tuto certifikaci teprve připravují. Požadavek tedy pokládáme za diskriminační, zvyhodňující pouze jednu konkrétní technologii.

Odpověď

Zadavatel trvá na svém požadavku certifikace z hlediska kybernetické bezpečnosti a nesdílí názor dodavatele, že certifikací disponuje pouze jeden výrobce.

II. Lhůta

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn.

V Pardubicích dne 9. 12. 2022

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu