

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Pardubické inovační centrum (PIC)" metodou BIM
Druh zakázky / řízení:	služby / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 5.10.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 12.12.2022

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 07.12.2022 v 09:10:44 hod. následující žádost jednoho z dodavatelů na kterou podává následující odpověď:

Žádost: „Dobrý den, z přiložené studie není patrný rozsah pro profesní část elektra, budou navrhovány v rámci projektu i vnější instalační vedení silnoproudu a slaboproudu, myšleno např. připojení veřejného osvětlení nad novými parkovacími místy, vjezdové závory a návrh nové trafostanice? Je součástí tohoto projektu i návrh nových zpevněných parkovacích ploch?“

Odpověď: 1) Ano, je nutné řešit areálové osvětlení veřejných ploch – parkovací místa, chodníky.

2) V průběhu zpracování projektové dokumentace bude umístění vjezdové závory zvažováno.

3) V příloze č. 2 (P02_studie_final.pdf) zadávací dokumentace je uvedeno v části „Infrastruktura a sítě“ - V místě jsou dostupné veškeré potřebné sítě, v rámci stavby se musí počítat s některými přeložkami a úpravami. Např. příkon celého areálu odhadujeme na 300-400 kW, což vyvolá budování nové trafostanice, pravděpodobně typu UK_2536 s potřebou 630 kVA (nutno prověřit v projektové dokumentaci). Prostor pro trafostanici je uvažován ve vnitrobloku – viz grafická část. Vedení horkovodu EOP má umístěnou podpovrchovou dilatační smyčku v místě navrhovaného vjezdu do navrhovaného vnitrobloku vedle objektu PIC, kde je umístěno parkování, v případě nutnosti je možno smyčku přesunout, bylo uvažováno umístění před hlavní vstup do objektu PIC s otočením smyčky na druhou stranu, blíže komunikaci „Ke Tvrzi“, kde byla vynechána liniová vzrostlá zeleň.

4) Ano, součástí tohoto projektu je i návrh nových zpevněných parkovacích ploch.

5) Ano, trafostanice bude součástí projektu.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 08.12.2022 v 10:39:05 hod. následující žádost jednoho z dodavatelů na kterou podává následující odpověď:

Žádost: „jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Pardubické inovační centrum (PIC)" metodou BIM“, vyhlášenou zadavatelem Pardubický kraj, zveřejněnou na jeho profilu dne 9.11.2022, se na Vás obrácíme s

následující žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek: V příloze „P03_01_01_aPIR Příloha A Třídící systém“ zadavatel uvádí kód GUID, trvá zadavatel na dodržení tohoto kódu u jednotlivých parametrů, má zadavatel představu o využití tohoto kódu? Zajištění dodržení tohoto požadavku zadavatele je časově a finančně náročné?.

Odpověď: Zadavatel netrvá na použití kódu GUID. Zadavatel upozorňuje, že GUID je uveden v příloze P03_01_01_aPIR Příloha B Projektový datový standard nikoliv v P03_01_01_aPIR Příloha A Třídící systém. Příloha P03_01_01_aPIR Příloha B Projektový datový vychází z Datového standardu stavebnictví agentury ČAS.

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát