


VÝVODY : SPODEM
PŘÍVOD :SPODEM
KRYTÍ : IP54/20
OPND : AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVÁDĚČ : NÁSTĚNNÝ
3+PE+N, AC 230/400V TN-S

POČET MODULŮ: 56

Pi = 4,0kW

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
		ZODP. PROJEKTANT Jaroslav Pištora	
VYPRACOVAL Jaroslav Pištora	MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		DATUM 08/2022
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			ZAK. Č. 3366 - 41/II
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová			Č.PARÉ
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová			
VÝKRES Rozvaděč RK.1	MĚŘÍTKO	PROFESE ELEKTROINSTALACE	Č.VÝKR. D.1.4.3.11