


V1	POTRUBNÍ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ, VÝKON 450m3/hod, OVLÁDÁNÍ POHYBOVÝM ČIDLEM Z MÍSTNOSTI 004
V2	POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 130m3/hod OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 109 a 103
V3	POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 310m3/hod OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 105 a 106
V4	POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 210m3/hod OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 222, 219 a 224

- V5 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 290m3/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 217 a 220
- V6 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 180m3/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 319
- V7 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 230m3/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 321 a 322
- V8 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 210m3/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 324, 327 a 326

	KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMÝŠL		VEDECOU ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková
			ZODP. PROJEKTANT Ing. Sommer Michal
VYPRACOVAN Ing. Pavla Tmejová	MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36	DATUM 09/2022	ZAK. Č. 3366 - 41/I/
STUPEN Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová			Č.PARE
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová			
VÝKRES Půdorys 1.PP - VZDUCHOTECHNIKA	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE UT/VZT	Č.VYKR. 01