



LEGENDA

- V1 POTRUBNÍ VENTILÁTOR RADIÁLNÍ, VÝKON 450m³/hod,
OVLÁDÁNÍ POHYBOVÝM ČIDLEM Z MÍSTNOSTI 004
- V2 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 130m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 109 a 103
- V3 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 310m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 105 a 106
- V4 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 210m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 222, 219 a 224
- V5 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 290m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 217 a 220
- V6 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 180m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 319
- V7 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 230m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 321 a 322
- V8 POTRUBNÍ VENTILÁTOR, VÝKON 210m³/hod
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM Z MÍSTNOSTÍ 324, 327 a 326

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Sommer Michal	
VYPRACOVAL Ing. Pavla Tmejová	MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		DATUM 09/2022
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			ZAK. Č. 3366 - 41/II
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová			Č.PARÉ
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová			
VÝKRES Půdorys 3.NP - VZDUCHOTECHNIKA	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE UT/VZT	Č.VÝKR. 04