



POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE,
MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE
MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č. 268/2011 Sb. a ČSN 730848:
KABELOVÉ ROZVODY V PRO POŽÁRNÍ A EVAKUAČNÍ ZAŘÍZENÍ- OHNĚODOLNÉ KABELY

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:
ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

- ZÁSUVKA 230V/16A .. IP44
datový rozvaděč U42
zásuvka datová 2x RJ45, cat.6e
WIFI - komunikační jednotka
- stoupací kabelová trasa

ZNAČENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBEK:
2320 - OHEBNÁ TRUBKA Z PVC EN TYP LPFLEX
2325 - OHEBNÁ TRUBKA Z PVC EN TYP LPFLEX
2332 - OHEBNÁ TRUBKA Z PVC EN TYP LPFLEX

- KABELOVÉ ROZVODY POD OMÍTKOU
- KABELOVÉ ROZVODY V PODLAŽE
DZ60x200
- TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x200

Č.	Název místnosti
101	Vstupní hala
102	Chodba
103	Úklidová místnost
104	Chodba
105	WC bezbariérové
106	Předsíňka muži
107	WC muži
108	Sprcha muži
109	Předsíňka ženy
110	WC ženy
111	Kancelář
112	Čekárna
113	Dopravní zdravotní služba - denní místnost
114	Dopravní zdravotní služba - kancelář
115	Pokladna

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		<div>VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková</div> <div>ZODP. PROJEKTANT Jaroslav Pištora</div>		
VYPRACOVAL Jaroslav Pištora		MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36	DATUM 08/2022	
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			ZAK. Č. 3366 - 41/II	
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová			Č. PARÉ	
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová				
VÝKRES Púdorys 1.NP-Slaboproud		MĚŘÍTKO	PROFESIE ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Č. VÝKR. D.1.4.4.3