


VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD :VRCHEM
KRYTÍ : IP40/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ : ZAPUŠTĚNÝ
3+NPE, AC 230/400V TN-S
POČET MODULŮ: 120
ROZMĚR : 588x 1070x 110

		KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUČÍ ZAKÁŽKY Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Jaroslav Pištor		MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		ZODP. PROJEKTANT Jaroslav Pištor	
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby				DATUM 08/2022	
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová				ZAK. Č. 3366 - 41	
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová				C PARE C VÝK. 1	
VÝKRES Rozvaděč RMS.4		MĚŘITKO		PROFESE ELEKTROINSTALACE	
				C VÝK. R D.1.4.3.1	