

POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE,
MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE
MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBRŠ.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3


VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDDO PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.268/2011 Sb. a ČSN 730848:
KABELOVÉ ROZVODY V PRO POŽÁRNÍ A EVAKUAČNÍ ZAŘÍZENÍ- OHNĚODOLNÉ KABELY

LEGENDA SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:
ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

- datový rozvaděč U42
- zásuvka datová 2x RJ45, cat.6e
- WiFi - komunikační jednotka
- stoupací kabelová trasa
- KABELOVÉ ROZVODY POD OMÍTKOU
- KABELOVÉ ROZVODY V PODLAŽE
- TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x200

ZNAČENÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBEK:
2320 - OHEBNÁ TRUBKA Z PVC EN TYP LPFLEX
2325 - OHEBNÁ TRUBKA Z PVC EN TYP LPFLEX
2332 - OHEBNÁ TRUBKA Z PVC EN TYP LPFLEX

Č.	Název místnosti
001a	Chodba a schodiště
001b	Chodba
002	Rack
003	Chodba
004	Chodba
005	Sprcha údržby
006	WC údržby
007	Předsíň údržby
008	Úklid
009	Zámečnická dílna
010	Kancelář
011	Denní místnost údržby
012	Šatna
013	Dílna údržby - jemné práce
014	Sklad nářadí a náhradních dílů
015	Technická místnost
016	Elektrodílna
017	Příruční sklad údržby
021	Nevyužívaný prostor pod schodištěm

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUCÍ ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková		
		ZODP. PROJEKTANT Jaroslav Pištora		
VYPRACOVAL Jaroslav Pištora	MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		DATUM 08/2022	
STUPEŇ Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby			ZAK. Č. 3366 - 41/II	
			Č. PARÉ	
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová				
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová				
VÝKRES Půdorys 1.PP-Slaboproud		MĚŘÍTKO	PROFESE ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Č. VÝKR. D.1.4.4.2