



- DLTJ 18CCT 3000K
- PL 595936NWC-CCT UGR19 3000K
- PL 595936NWC-CCT UGR19 4000K
- PL 595936NWC-CCT UGR19 NO 3000K
- PL 595936NWC-CCT UGR19 NO 3000K
- RDTJ 18CCT 3000K
- TPL 34CCT 4000K
- TPL 34CCT 5000K
- TPL 55CCT 5000K
- DLTJ 24CCT 3000K 1
- MIRR NO IP65 - MIRR NO IP65

POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE,
MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE
MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PŘŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.268/2011 Sb. a ČSN 730848:

- vypínač 230V/10A fáz.1/0
vypínač 230V/10A fáz.1
vypínač 230V/10A fáz.5
přepínač 230V/10A fáz.6
křížový přepínač 230V/10A fáz.7

Č.	Název místnosti
101	Vstupní hala
102	Chodba
103	Úklidová místnost
104	Chodba
105	WC bezbariérové
106	Předsíňka muži
107	WC muži
108	Sprcha muži
109	Předsíňka ženy
110	WC ženy
111	Kancelář
112	Čekárna
113	Dopravní zdravotní služba - denní místnost
114	Dopravní zdravotní služba - kancelář
115	Pokladna

KIP KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vacková	
VYPRACOVAL Jaroslav Pištora		ZODP. PROJEKTANT Jaroslav Pištora	
MÍSTO STAVBY Moravská Třebová, Svitavská 325/36		DATUM 08/2022	
STUPEN Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby		ZAK. Č. 3366 - 41/II	
INVESTOR Nemocnice následné péče Moravská Třebová, Svitavská 480/25, 571 01 Moravská Třebová		Č. PARÉ	
STAVBA Rekonstrukce budovy ředitelství - stavební úpravy pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová v objektu Svitavská 325/36, Moravská Třebová			
VÝKRES Půdorys 1.NP- Světelná instalace	MĚŘITKO	PROFESE ELEKTROINSTALACE	Č.VÝKR. D.1.4.3.3