

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

| ČÍSLO ZMĚNY | DATUM ZMĚNY | POPIS/OBSAH ZMĚNY | PODPIS |
|----------------|----------------|-------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 317-005A CHOCEŇ

název akce

F.2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Projektová část / stavební objekt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel | spolupráce |
| Choceň místo stavby | Pardubický kraj |



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Zpráva o splnění požadavků vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury název přílohy | měřítka | DUSP+PDPS stupeň |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| ING. M. BURIANEC kontroloval |  | ING. JAN FELGR hlavní inženýr projektu |  | A074/18 číslo zakázky | F.2.2 |
| ING. JAN FELGR zodpovědný projektant |  | ING. JAN FELGR vedoucí projektant |  | 02/2019 datum | |

Obsah

| | |
|---------------------------------------|---|
| Obsah..... | 2 |
| 1 CETIN..... | 3 |
| 2 ČEPRO, a. s..... | 3 |
| 3 GasNet, s. r. o. | 3 |
| 4 T-mobile Czech Republic a. s..... | 3 |
| 5 Vodafone Czech Republic a. s. | 4 |
| 6 UPC Česká republika, s.r.o..... | 4 |
| 7 COMA s.r.o. (PODA a.s.)..... | 4 |
| 8 České Radiokomunikace, a. s. | 4 |
| 9 CTI systems, s.r.o..... | 4 |
| 10 ČEZ Distribuce, a.s..... | 4 |
| 11 Technické služby Choceň | 5 |
| 12 VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. | 5 |
| 13 Telco Pro Services, a.s. | 5 |

1 CETIN

1.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Souhlas se stavbou, pokud budou dodrženy podmínky prací v ochranném pásmu a veškeré sítě CETIN budou dostatečně ochráněny. Detailní podmínky jsou uvedeny v příloze F.2.1 (CETIN).

Bylo požádáno p přeložku sítí CETIN do chodníkové římsy, tato přeložka byla schválena.

1.2 Splnění požadavků

Všechny podmínky uvedené v příloze F.2.1 budou splněny a ochrana veškerých sítí CETIN bude po dobu stavebních prací zajištěna.

Veškeré práce na přeložce sítí CETIN budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací přeložky.

2 ČEPRO, a. s.

2.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

V daném území se nenachází žádné zařízení společnosti ČEPRO, a. s.

Bez požadavků.

2.2 Splnění požadavků

-

3 GasNet, s. r. o.

3.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

V zájmovém území, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Podmínky pro stavební činnost v dané lokalitě vzhledem k existenci plynárenských zařízení jsou uvedeny v příloze F.2.1.

Upozornění na plánovanou rekonstrukci NTL plynovodu přípojek v rámci stavby „REKO MS Choceň – Husova +“. Je nutná koordinace. Kontaktní osoba Alena Bednářová, tel.495 563 237, alena.bednarova@innogy.com.

Vzhledem k rozšíření vedení veřejného osvětlení:

Vzdálenost vnější hrany základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.

Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

3.2 Splnění požadavků

Všechny požadavky pro práce v ochranném pásmu plynovodu budou splněny. Stavební práce s výše uvedenou rekonstrukcí budou koordinovány.

Požadavky vzhledem k rozšíření vedení VO budou splněny.

4 T-mobile Czech Republic a. s.

4.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-mobile Czech Republic a.s.

Bez požadavků.

4.2 Splnění požadavků

-

5 Vodafone Czech Republic a. s.

5.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Bez požadavků.

5.2 Splnění požadavků

-

6 UPC Česká republika, s.r.o.

6.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti UPC Česká republika, s.r.o..

Bez požadavků.

6.2 Splnění požadavků

-

7 COMA s.r.o. (PODA a.s.)

7.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti COMA (PODA).

Bez požadavků.

7.2 Splnění požadavků

-

8 České Radiokomunikace, a. s.

8.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě České Radiokomunikace, a. s.

Bez požadavků.

8.2 Splnění požadavků

-

9 CTI systems, s.r.o.

9.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením ve správě CTI systems, s.r.o.

Bez požadavků.

9.2 Splnění požadavků

-

10 ČEZ Distribuce, a.s.

10.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

V zájmovém území se k dnešnímu dni nachází infrastruktura provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s. Požadavky pro práce v ochranném pásmu a požadavky ohledně realizace přeložky jsou uvedeny v příloze F.2.1.

Bude realizována přeložka VN vedení ČEZ dle samostatné projektové dokumentace. Stávající vedení v prostoru mostu bude nahrazeno novým.

Bude umístěno vedení HDPE pro budoucí využití ČEZ.

10.2 Splnění požadavků

Všechny požadavky uvedené v příloze F.2.1 budou splněny.

11 Technické služby Choceň

11.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

V zájmovém území se k dnešnímu dni nachází infrastruktura provozovaná společností Technické služby Choceň.

Souhlas s navrženým vedením VO.

Bez požadavků.

11.2 Splnění požadavků

-

12 VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

12.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

V zájmovém území se k dnešnímu dni nachází infrastruktura provozovaná společností VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

V koordinaci se stavbou mostu bude probíhat výměna vodovodního potrubí a v koordinaci bude také probíhat výměna dožilé kanalizace odkryté stavbou.

Souhlasí se stavbou.

Požadavky pro práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace jsou uvedeny v příloze F.2.1.

12.2 Splnění požadavků

Všechny požadavky pro práce v ochranném pásmu uvedené v příloze F.2.1 budou splněny.

13 Telco Pro Services, a.s.

13.1 Vyjádření o existenci, stanoviska a požadavky

Společnost Telco Pro Services, a.s. v dané lokalitě žádné sítě nevlastní.

Bez požadavků.

13.2 Splnění požadavků

-