

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:RE: Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň - záznam 2.KD dokončení

Datum:Wed, 13 Feb 2019 13:43:21 +0100

Od:Ing. Lubomír Fiedler <fiedler@vak.cz>

Komu:'Milan Skyba' <milan.skyba@suspk.cz>, 'Jan Felgr' <felgr@dik-hk.cz>

Kopie:valach@vak.cz

Vážení kolegové,

Považuji za nutné všem ještě ujasnit, co přesně je za našim vyjádřením níže ohledně odvedení drenážních vod z pod komunikace.

Vak požaduje, aby se veškeré drenáže z odvodnění tělesa komunikace (míněno z vrstev vody pod komunikací) zaústili **do potrubí, které odvádí dešťové vody z uliční vpustě do hlavní kanalizace VAKU. Toto potrubí je v majetku správce komunikace.**

Tzn., že tyto drenáže nebudou zaústěny **přímo** do revizních kanalizačních šachet veřejné kanalizace ani do potrubí této veřejné kanalizace, která je majetkem VAKU.

Je to prosím všem jasné?

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lubomír Fiedler, MBA
výrobně-technický náměstek a člen představenstva

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

tel: 606 782 837

E-mail: fiedler@vak.cz, www.vak.cz

