

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

Název veřejné zakázky: **Výměna elektrické požární signalizace na dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice**
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky

V Pardubicích dne 22. 1. 2023

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY č. 1 SoD – Cenová kalkulace

Zadavatel v příloze č. 1 SoD – Cenová kalkulace doplňuje do seznamu položek položku „zemní práce“ a položku „zednické práce“.

OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OPRAVA PŘÍLOHY č. 3 ZD – Závazný návrh smlouvy o dílo

Zadavatel v **článku 1 Předmět smlouvy** odstraňuje bod **1.5**:

~~**1.5** Součástí předmětu plnění je 2x ročně kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.~~

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU NA PODÁNÍ NABÍDEK DO 6. 2. 2023 DO 10:00 HODIN.

Přílohy:

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh smlouvy o dílo OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 1 SoD – Cenová kalkulace OPRAVA DLE VZD 1